

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Varga László Városfejlesztési Főosztály vezetője

Tárgy:

Az E.ON Energiatermelő Kft. és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. között megkötésre kerülő megállapodás megtárgyalása

Iktatószám:

ÜZEM-2728-/2013

Ügyintéző:

Baranyi Tamás

Feladatot jelent:

Varga László Városfejlesztési Főosztály vezetője részére

Véleményező bizottságok:

Közyűlés
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:

2013. augusztus 5.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Dobi Csaba

Mellékletek:

Határozati javaslat melléklete: megállapodás

Előterjesztés melléklete: MEKH TFSO-52/6/2013-02 számú levele és mellékletei

Tisztelt Közgyűlés!

Az E.ON Energiatermelő Kft. kérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hozzájárulását a debreceni és a nyíregyházi kombinált ciklusú erőművek működésének szüneteltetéséhez. Ez a szüneteltetés befolyással lehet a jelenlegi távhőszolgáltatás működtetés biztonságára.

Debrecenben, a 31.000 lakás és mintegy 2.000 intézményi fogyasztó távhőellátását a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. biztosítja az E.ON Energiatermelő Kft.-vel kötött hosszú távú szerződés alapján, amely 2018. év végéig szavatolja a folyamatos hőellátást **228MW** lekötött csúcs-hőteljesítmény mértékéig, amely ha teljes körűen rendelkezésre áll, biztonsággal garantálja a hőigények kielégítését a leghidegebb téli időszakban is.

Ami a leállás kapcsán mégis kockázatot jelent az az, hogy üzemzavar esetén ha kiesne egy erőművi blokk akkor már a meglévő tartalék nem elegendő a zavartalan működéshez a következők miatt.

A szolgáltatáshoz szükséges hőenergiát három létesítményben állítják elő: **1. DKCE** (elektromos áram+hőenergia előállítás), **2. Gázmotoros kiserőmű** (elektromos áram+hőenergia előállítás, időszakosan működik), **3. DE** régi forróvizes kazánok (csak hőenergia előállítás).

Ezek közül a leállás a DKCE berendezéseit érintené, amely **90MW** hőteljesítmény kiesést jelentene.

A többi berendezés egyidejű működtetése **277MW** hőteljesítményre képes. Ez ugyan biztosítja a szerződés szerinti teljesítményt, de ismerve a rendelkezésre álló kazánok állapotát, teljesítményét (58 MW, 116MW) meghibásodás esetén a csúcsidejű teljesítmény nem áll rendelkezésre (tartalék: 277-228=**49MW**).

A forróvizes kazánok megoszlása: 2db egyenként 58MW-os PTVM 50 kazán, 43 évesek, illetve az 1db 116MW-os KVGM 100 kazán, 32 éves. Ugyan az elmúlt években folyamatos korszerűsítésük történt, de ez többnyire az irányítástechnikát, vezérlés automatizálást érintette, maguk a kazántestek sajnos előregedtek, meghibásodásuk ezért egyre gyakoribb és a javítás is több napot vehet igénybe. Az elmúlt fűtési szezonban is több alkalommal volt ezen berendezéseknél leállás, de a rendelkezésre álló többlet tartalék következtében a szolgáltatásban ezt nem lehetett érzékelni.

Ha a DKCE kapacitása nem állna rendelkezésre és a forróvizes kazánok közül valamelyik meghibásodása bekövetkezne az még a leghidegebb időben sem eredményezné a távhőszolgáltatás teljes leállítását, csupán a kiesett teljesítménnyel arányos hőfokcsökkenést jelentene, melynek a fogyasztókra, különösen a lakosságra gyakorolt hatása tovább mérsékelhető egyes nagyfogyasztókat érintő ésszerű korlátozásokkal.

Ezek alapján egyeztetésre került sor, melyen a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. az E.ON Energia termelő Kft. és a város képviselői rögzítették a biztonságos távhőszolgáltatás garanciáit, melyet egy megállapodásban foglaltak össze. Ez az előterjesztés melléklete, de tekintettel arra, hogy a postázás időpontjáig a Debreceni Vagyongazdálkodó Zrt. Igazgatósága még nem tárgyalta azt meg, ez csak munka anyagnak tekinthető. Az Igazgatóság döntéséről a bizottság és a közgyűlés ülésén szóbeli kiegészítésben adunk tájékoztatást.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a megállapodásról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 20. pontja és a 2005. évi XVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján

1./ elfogadja a debreceni kombinált ciklusú erőmű működésének szüneteltetése miatt az E.ON Energiatermelő Kft. és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. között megkötésre kerülő megállapodásban foglaltakat a melléklet szerint.

2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét hogy a döntésről a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. vezérigazgatóját és az E.ON Energiatermelő Kft. ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.

D e b r e c e n, 2013. augusztus 5.

Varga László
főosztályvezető