

**DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**245/2022. (XII. 15.) határozata\***

**az „Előzetes kötelezettségvállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2023-2037. közötti időszakra” tárgyú 176/2022. (IX. 15.) határozat módosításáról**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) és (4) bekezdései, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C. § (4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 176/2022. (IX. 15.) határozatra

**1./** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes hozzájárulását követően módosítja az „Előzetes kötelezettségvállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2023-2037. közötti időszakra” tárgyú 176/2022. (IX. 15.) határozat (a továbbiakban: Határozat)

- a) 1. mellékletével elfogadott felújítási és pótlási tervrészt a Debreceni Vízmű Zrt. kezdeményezésére az [1. mellékletnek](#) megfelelően, ahhoz véleményeltérést nem fogalmaz meg, továbbá a
- b) 2. mellékletével elfogadott beruházási tervrészt a [2. mellékletnek](#) megfelelően.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a polgármester

**2./** Módosítja a Határozat 3./ pontját az alábbiak szerint:

„3./ Előzetes kötelezettséget vállal a 2./ pont szerinti beruházási tervrészben szereplő egyes beruházások kiadásainak fedezetére az alábbi ütemezés szerint:

2023. évben	nettó 40. 900 ezer Ft,
2024-2027. években	önkormányzati forrás jelenleg nincs betervezve,
2028-2037. években	önkormányzati forrás jelenleg nincs betervezve.”

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a polgármester

**3./** Módosítja a Határozat 4./ pontját az alábbiak szerint:

„4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban meghatározott saját forrás összegét az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe tervezze be.”

**Határidő:** 2023. évi költségvetés tervezése

**Felelős:** a Gazdálkodási Főosztály vezetője

---

\* A Közgyűlés a határozatot a 2022. december 15-ei ülésén fogadta el.

4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Városfejlesztési Főosztály vezetője

Dr. Szekeres Antal sk.  
címetes főjegyző

Dr. Papp László sk.  
polgármester

[illegible]



14.	Szennyvíztisztítás tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	990 400	amortizáció	2028	2037	hosszú							X
15.	Szennyvíztisztítás tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	593 000	használati díj	2028	2037	hosszú							X
16.															
17.															
18.															
19.															
20.															
...				19 455 545											
Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY												
I. ütem	263 750		263 750												
II. ütem	15 759 975		15 759 975												
III. ütem	3 431 820		3 431 820												

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni  
\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód  
\*\*\* amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel  
\*\*\*\* a megfelelő időtartot x-el kell jelölni

\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

\*\*\* amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel

\*\*\*\* a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

	Megnevezés	vízkielégítési engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás
Objektum csoport	Mind összesen:				882 986	20 932 905	12 170 445			
	Ivóvíz ágazat összesen:				619 236	5 172 930	8 738 625			
	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek, rekonstrukciója, felújítása				12 600	655 200	913 500			
I_01	Kutak villámvédelmi hálózatainak kiépítése		K	amortizáció	12 000	0	0	IV. telep 2,16,20,23,24,25-ös sz. kutak. A korábban elkészült tűzvédelmi besorolás alapján (kutak vízének gáztartalma miatt) megtervezésre került a kutak villámvédelmi rendszere.A kutak szellőzőcsöveinek környezete tűz- és robbanásveszélyes. E tervek alapján hálózat kiépítésének folytatása.	A korábban elkészült tűzvédelmi besorolás alapján (kutak vízének gáztartalma miatt) megtervezésre került a kutak villámvédelmi rendszere.A kutak szellőzőcsöveinek környezete tűz- és robbanásveszélyes. E tervek alapján hálózat kiépítésének folytatása. Jelenleg a kutak egy része nincs ellátva a hatályos OTSZ (54/2014. (XII.05. BM Rend.)-ben előírt villámvédelemmel.A villámvédelmi rendszer kialakításának módját az MSZ EN 62305 szabvány, illetve a vonatkozó TvMI szabályozza.	Akutak villámvédelmi kiépítésén túl a kétpólusu termelés miatt leállított 15 db kútnál is szükséges újboli üzembe helyezés esetén a villámvédelem kiépítése.
I_02	Nyersvízhálózat felújítás IV.vízműtelep		K	amortizáció	0	115 000	180 000		A megfelelő vízminőség csak PE vezetékre történő kiváltással biztosítható. A nyersvízvezetékek kora, műszaki állapota, azbeszt tartalmú anyaga indokolja a cserét. .3. sz. gerincvezeték továbbépítése. VI. ütem - IV.vízműtelep kb.270 m Ø225 2-es sz. vezetékek, kb 270 m Ø400.. A nyersvízvezetékek kora, műszaki állapota, azbeszt tartalmú anyaga indokolja a cserét	A nyersvízvezetékek kora, műszaki állapota, azbeszt tartalmú anyaga indokolja a cserét
I_03	Nyersvízhálózat felújítás I. és II. Vízműtelepen		K	amortizáció	0	407 000	440 000		I. telep D kútcsoport nyersvíz vezeték tervezetése,részleges cseréje. II. telep Északi kútcsoport nyersvíz vezeték csere tervezése. II. telep Déli kútcsoport nyersvíz vezeték csere tervezése. Indoklás: A megfelelő vízminőség csak PE vezetékre történő kiváltással biztosítható. A nyersvízvezetékek kora, műszaki állapota, azbeszt tartalmú anyaga indokolja a cserét. A kivitelezést tervezésnek kell megelőznie.	A nyersvízvezetékek kora, műszaki állapota, azbeszt tartalmú anyaga indokolja a cserét
I_04	Kút elosztó szekrények felújítása, cseréje		K	amortizáció	0	92 000	200 000		Az elektromos szerelvények, vezetékek, és szekrény házak természetes elhasználódása valamint a kapcsolók, kijelzők és szerelvények típus avulása indokolja a folyamatos cserét. Kutak PLC-k cseréje a 2022-ben elkészült terv alapján. Telepenként 2-2 db	Az elektromos szerelvények, vezetékek, és szekrény házak természetes elhasználódása. Kapcsolók, kijelzők és szerelvények típus avulása.
I_05	Búvárszivattyúk felújítása, cseréje		R	amortizáció	0	10 000	50 000		I., II., IV. vízműtelepen hálózati szivattyúk cseréje. A 2001-es Svájci beriházás kapcsán kerültek beépítésre a nagy igénybevételük miatt minimum a frekvencia váltós szivattyúk cseréje indokolt lesz telepenként 2-2 db.	A gazdaságosan nem javítható szivattyúk felújítása, pótlása jobb hatásfokúra.
I_06	Vízkivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret		K	amortizáció	600	31 200	43 500	A felszín alatti vízkivétellel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A felszín alatti vízkivétellel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A felszín alatti vízkivétellel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
III	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása				196 350	1 198 260	1 404 375			
III_01	Szűrőhengerek felújítása		K	amortizáció	28 000	127 000	317 500	I . telep 14.sz. szűrőhenger felújítása. A szűrőtöltet leürítése, a henger belső felületének megtisztítása, rozsdátlanítása, védő bevonattal való kezelése, szerelvények cseréje történik. A szűrőfejek és szűrőkavics kopása illetve a belső korrózió indokoltá teszi folyamatos felújításukat. A korrodált csövek, tartályfalak a bakteriológiai szempontú vízminőség romlásához vezethetnek. Felelős üzemeltetőként nem engedhetünk a hálózatra olyan minőségű vizet, mely nem az előírásoknak megfelelő. Ennek legfőbb eszköze a tisztítás technológiai berendezések (itt szűrőhengerek) alkalmazása.	Az I-es telepen a szűrőhengerek közel 30 éve változatlan töltettel, szűrőfejekkel üzemelnek. A szűrőfejek és szűrőkavics kopása illetve a belső korrózió indokoltá teszi folyamatos felújításukat.	A IV-es és II-es telepen a szűrőhengerek közel 30 éve változatlan töltettel, szűrőfejekkel üzemelnek. A szűrőfejek és szűrőkavics kopása illetve a belső korrózió indokoltá teszi folyamatos felújításukat.
III_02	Víztározó medence felújítás		K	amortizáció	0	115 000	150 000		II. telep Északi medence földemének felújítása. A folyamatosan omladozó vakolat a földm szerkezet gyors romlását, (a betonacélok korrózióját) hosszú távon a statikai állapotát veszélyezteti, vízminőségi problémákat okozhat. A víztározó medencék életkora a tervezési időszakban meg fogja haladni a 50-60 évet, felújításuk szükséges lesz.	A víztározó medencék életkora a tervezési időszakban meg fogja haladni a 50-60 évet, felújításuk szükséges lesz.
III_03	IV. telepen lévő műhely felújítása		K	amortizáció	0	80 000	0		Bitumenes tető felület felújítása állagmegőrzés miatt megtörtént. Nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra. (14db 100x150cm, 3db, 40x40cm ablak)	
III_04	Csatorna bekötése, fertőtlenítő medencéhez		K	amortizáció	1 000	0	0	Üzembiztonsági okokból 2", PE, 20fm+földmunka), saját rezsi kivitelezésben.		
III_05	Szűrőházak és zárkamrák építészeti felújítása		K	amortizáció	0	64 000	320 000		IV. telep zárkamra, medencetér teljes körű építészeti felújítása (földm szigetelés, oldalfalak vakolatának helyreállítása, nyílászárók cseréje hőszigetelt nyílászárókra) A mai energia költségek mellett a cseréjük korszerű energiatakarékos szerkezetekre indokolt.	Valamennyi vízműtelepen az épületek nyílászárói túlnyomórészt fémek és hőszigetetlen üveggel vannak ellátva.A mai energia költségek mellett a cseréjük korszerű energiatakarékosra indokolt.
III_06	Szűrőterem pince tolózárok cseréje		K	amortizáció	0	2 000	0		Kora és állapota valamint üzembiztonsági okok miatt.(20db, 150-estolózár)	
III_07	Szivattyúházak építészeti felújítása		K	amortizáció	0	40 000	160 000		I-es, II-es és IV. telepi szivattyúház belső építészeti felújítása, nyílászárók cseréje, belső építészeti felújítása. Kora és állapota alapján indokolt. Ablakok: 2,2mx5mx12db, 3mx0,8mx10db, 1,8mx2mx7db.	Valamennyi vízműtelepen az épületek nyílászárói túlnyomórészt fémek és hőszigetetlen üveggel vannak ellátva.A mai energia költségek mellett a cseréjük korszerű energiatakarékosra indokolt.

	Megnevezés	vízügyi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás
III_08	Kapcsoló termek felújítás		K	amortizáció	0	90 000	90 000		Kapcsolóterem felújítás kivitelezése a IV. és II. telepen	Kapcsolóterem felújítás kivitelezése a IV. és II. telepen
III_09	Üzemi belső utak felújítása, aszfaltszönnnyeggel való ellátása		K	amortizáció	0	0	30 000			II.telep üzemi terület aszfaltozás folytatása. Műhelysor előtt, szivattyúgépház-porta közötti útszakasz <b><u>Indoklás:</u></b> Az utak gödrösk és balesetveszélyese, megáll rajta a víz.
III_10	Hálózati szivattyúk cseréje		K	amortizáció	0	50 000	120 000		I., II., IV. vízműtelepen hálózati szivattyúk cseréje. A 2001-es Svájci beriházás kapcsán kerültek beépítésre a nagy igénybevételük miatt minimum a frekvencia váltós szivattyúk cseréje indokolt lesz telepenként 2-2 db.	I., II., IV. vízműtelepen hálózati szivattyúk cseréje. A 2001-es Svájci beriházás kapcsán kerültek beépítésre. A vízellátás biztonsága érdekében a teljes hálózati szivattyú park cseréje mindhárom telepen indokoltta fog válni.
III_11	Dekant ürítő és vízkormányzó tolózárok cseréje		K	amortizáció	0	1 200	0		Vízmérő aknáknban a szerelvények komplett cseréje - 10 db (100-as tolózár, kötőcsövek, gömbcsapok).	
III_12	A kommunális és szennyvíz leválasztása és rákötése a szennyvíz rendszerre.		K	amortizáció	0	2 000	40 000		A kommunális és szennyvíz leválasztása és rákötése a szennyvíz rendszerre tervezési munkái.	A kommunális és szennyvíz leválasztása és rákötése a szennyvíz rendszerre kiviteli munkái.
III_13	Légoxidációs levegő kompresszor csere		R	amortizáció	0	15 000	30 000		A légellátó rendszer a technológia fontos eleme. Ezek koruk és állapotuk miatt teljes felújításra szorulnak. A légtartályok hatósági vizsgálata előre vetíti azok cseréjének szükségességét.	A légellátó rendszer a technológia fontos eleme. Ezek koruk és állapotuk miatt teljes felújításra szorulnak. A légtartájok hatósági vizsgálata előre vetíti azok cseréjének szükségességét.
III_14	PLC-s vezérlőszekrények felújítása ill. cseréje		K	amortizáció	45 000	0	0	I.II.IV. telepek telepi PLC-k cseréje. (központi PLC csere) Biztonságosabb üzemelés miatt szükséges a beruházás.		
III_15	Vízműtelepek PLC-s vezérlőszekrényeinek felújítása, cseréje		K+M	amortizáció	10 000	50 000	80 000	2001-ben létesült Svájci beruházás kapcsán beépített PLC-k élettartama el fogja érni a 20 évet. E készülékek ilyen élettartamnál már nagyon sűrűn meghibásodnak ill. javíthatatlanná válnak. A telepek működőképességének fenntartása érdekében cseréjüket el kell végezni	2001-ben létesült Svájci beruházás kapcsán beépített PLC-k élettartama el fogja érni a 20 évet. E készülékek ilyen élettartamnál már nagyon sűrűn meghibásodnak ill. javíthatatlanná válnak. A telepek működőképességének fenntartása érdekében cseréjüket el kell végezni.	2001-ben létesült Svájci beruházás kapcsán beépített PLC-k élettartama el fogja érni a 20 évet. E készülékek ilyen élettartamnál már nagyon sűrűn meghibásodnak ill. javíthatatlanná válnak. A telepek működőképességének fenntartása érdekében cseréjüket el kell végezni.
III_16	I. telepi KFCS fogadóaknát követő KFCS I. és II. vezetékek csomópontjának felújítása		K	amortizáció	0	60 000	0		A felújítandó vezetékek, idomok, szerelvények erősen korrodáltak. 2019-ben több helyen csőtörés miatt kellett hibaelhárítást végeznünk a csomópont KFCS II. vezetéken. Állapotfelmérés történt a vezetékeken és további csomópontok felújítása vált szükségessé. A tervezett feladat halaszthatatlan, elmaradása esetén veszélybe kerül a KFCS víz fogadása.	
III_17	Nyomásfokozók szivattyú vezérlésének felújítása, korszerűsítése		K	amortizáció	0	20 000	0		Tócsókerti, Újkerti, Vénkeri nyomásfokozó állomások szivattyúi vezérlésének korszerűsítése.	
III_18	Kartács utca nyomásszabályozó állomás gépészeti felújítása		K	amortizáció	6 000	0	0	1 db nyomáscsökkentő szelep (Bermad 720) Y platform V port, és hozzá tartozó csővezetékek, indukciós átfolyásmérő. Béke Feri: ez felújítás???		
III_19	KÖF (22 KV) kapcsolótér teljeskörű felújítása II. telep		K	amortizáció	75 000	0	0	6 mezős kapcsolótér létesítése, 4 db körhálózati terhelés szakaszoló cseréje, 2db leágazási megszakító cseréje. II. telep. V		
III_20	6 mezős KÖF berendezés létesítése, I.telep		K	amortizáció	0	75 000	0		Betápláló kábel cseréje 2x25fm, 1db vonali szakaszoló, 2db megszakító áramszolgáltató kezelésében, 3db megszakító a vízmű kezelésében, 1db sinemelő mező. Üzembiztonság	
III_21	0,4 KV-os kapcsoló tér tervszerinti felújítása II. telep		K	amortizáció	0	190 000	0		2022-ben elkészültek a tervek. Kiviteli munkák elvégzése, szivattyútermi és szűrőtermi főelosztók felújítása, irányítástechnikával együtt.	
III_22	Villamos szekrény csere és Dízel üzemű aggregátor vezérlő szekrény csere (560KVA )		K	amortizáció	11 000	0	0	2db villamos szekrény. II. telepi. A szekrények közel negyven évesek, cseréjük üzembiztonsági okokból javasolt. Tervezési mzunkák.		
III_23	Villamos szekrény csere. Dízel üzemű aggregátor vezérlő szekrény csere (560KVA )		K	amortizáció	11 000	0	0	2db villamos szekrény. I. telepi. A szekrények közel negyven évesek, cseréjük üzembiztonsági okokból javasolt. Tervezési mzunkák.		
III_24	Dízel üzemű aggregátor cseréje		K	amortizáció	0	130 000	0		I., II-es telepekre telep meglévő aggregátor cseréje. Hálózati áramszünet idején üzembiztonság megőrzése miatt szükséges. A meglévő aggregátorok elavultak, gyakoriak a meghibásodások.	
III_25	Világítás korszerűsítés I. II. IV. telepen		K	amortizáció	0	30 000	0		IV. telep 40 db lámpatest II. telep 40 db lámpatest, I. telep 51db lámpatest(3x8x36w) cseréje ledes világításra.	

	Megnevezés	vízhozam engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás	
III_26	Vízműtelepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret		K	amortizáció	9 350	57 060	66 875	A vízműtelep és vízkezelő létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A vízműtelep és vízkezelő létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A vízműtelep és vízkezelő létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	
IV	Vízelosztás				410 286	3 319 470	6 420 750				
IV_01	Debrecen-Józsa Nagyszentgyörgy u. gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	83 000	0	0	1105 m NA100 A.c.ny-NA 80KM-PVC gerincvezeték rekonstrukciója, D110PE anyagminőségű gerincvezetésekre, 101 db bekötővezetékekkel együtt. Új D110PE - D90PE gerincvezeték fektetése, PE bekötésekkel, közterületi főelzárókkal, Tűzcsapokkal(5db), valamint 5db érintett csomópont rkonstruációjával a megfelelő szakaszoló tolózáarak cseréjével, beépítésével.Kockázatos anyagú, korú és állapotú vezeték. Javítások során tapasztalt, hogy a csőkötések nem vízzáróak.Gerincvezeték, bekötések javítása évente 5-10 alkalom ezen költség 2.5-4 MFT/év.			
IV_02	Debrecen-Józsa Templom u.-Csonkatorony u.-Erdőhát u. gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	8 000	88 500	75 000	Debrecen-Józsa Templom u.-Csonkatorony u.-Erdőhát u. NA80-PVC,NA80KM-PVC gerincvezeték rekonstrukciój tervezési munkái	Debrecen-Józsa Templom u.-Csonkatorony u.-Erdőhát u. NA80-PVC,NA80KM-PVC gerincvezeték rekonstrukciója, D110-90PE anyagminőségű gerincvezetésekre, bekötővezetékekkel együtt. Csonkatorony utca 905 m gerincvezeték, (104 db bekötővezeték), Erdőhát 645 m gerincvezeték (79 db bekötővezeték) Templom 650 m gerincvezeték (66 db bekötővezeték) , csomópontokkal, tűzcsapokkal szakaszoló tolózáarakkal együtt (125 MFT)együtt. Debrecen Kosztolányi Dezső utca gerincvezeték rekonstrukciója NA80A.C.ny. átmérővel 750m gerincvezeték csere 82 db bekötővezetékekkel együtt, ,csomópontok,tűzcsapok és leágazásuk. Debrecen Gulyás Pál utca gerincvezeték rekonstrukciója NA80A.C.ny.cseréje PE90 anyagminőségre 208 m hosszban 18 db bekötővezetékkel együtt,csomópontok rekonstrukciójával, tűzcsapok együtt (67 MFT). A 2db utca rekonstrukciója egy időben történjen mivel csomóponti keresztezésük van. Debrecen Kertváros utca gerincvezeték NA80A.C.ny.csere PE90-es vezetékre vegyes átmérővel 315m hosszban, 24 db bekötővezetékkel, csomópont rekonstrukcióval együtt (21,5 MFT).		
IV_03	Debrecen Verseny utcai vezetékrekonstrukció		K	amortizáció	32 000	0	0	424 m DN 80 acny. + 3 db csomópont + 51 db bekötés kiváltása azonos vévleges átmérővel.Igen rossz állapotú és minőségű csőanyag, magas hibaszámmal és jelentős felszíni károkkal a jellemzően több keresztmetszetben törő vezetéken. Javítása a csőanyag és annak kötése miatt jellemzően tartósan, biztonságosan nem javítható. Rendszeres lakossági elégedetlenség forrása. Elmúlt 5 évben 3-4 db meghibásodás, költsége 1,5-2,5MFT/év. <b>Kiviteli munka.</b>			
IV_04	Kosztolányi Dezső és Gulyás Pál utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	6 000	67 000		Kosztolányi Dezső és Gulyás Pál utcai gerincvezeték rekonstrukció tervezési munkái	<b>Kosztolányi D. út</b> 750 m NA80A.C.ny. vezeték cseréje PE90 anyagminőségre, csomópontok,tűzcsapok és leágazásuk valamint 82 db bekötővezeték csere. 4 db gerinc csomópont+5db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 5m/db, hosszú oldal 11m/db. Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése. <b>Gulyás Pál u.</b> 208 m NA80A.C.ny. átmérőjű gerincvezeték csere PE90 anyagminőségre, csomópontok,tűzcsapok és leágazásuk valamint 18 db bekötővezetékek csere. .2db gerinc csomópont+1db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 5m/db, hosszú oldal 10m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.A 2db utca rekonstrukciója egy időben történjen mivel csomóponti keresztezésük van. <b>Kiviteli munka.</b>		
IV_05	Kertváros utca gerincvezeték rekonstrukciója		K	amortizáció	3 000	25 000	0	Kertváros utca gerincvezeték rekonstrukciója tervezési munkái	315 m NA80A.C.ny. gerincvezeték cseréje PE90 anyagúra valamint 24 db bekötővezeték cseréje. 4 db gerinc csomópont+3db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 2m/db, hosszú oldal 12m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése. Tervezési és kiviteli munka.		
IV_06	Kiss Áron utca gerincvezeték rekonstrukciója		K	amortizáció	3 000	65 000	0	Kiss Áron utca gerincvezeték rekonstrukciója tervezési munkái	717m NA80-100A.C.ny. gerincvezeték cseréje PE110 anyagúra. Csomópontok, tűzcsapok és leágazásuk valamint 70 db bekötővezeték cseréje. 2 db gerinc csomópont+3db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 5m/db, hosszú oldal 8,5m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével.A meglévő gerincvezeték csőtető 2.0m mélységben, nagy törzsátmérőjű fasor alatt. Kiviteli munka.		
IV_07	Bihari utca gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	3 000	50 000	0	Bihari utca gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka	275 m NA100A.C.ny. és 310 m NA80A.C.ny. gerincvezeték cseréje PE110-90 anyagúra. Csomópontok,tűzcsapok és leágazásuk valamint 47 db bekötővezeték cseréje. 9db gerinc csomópont+2db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek (NA80A.C.ny oldalon 26db,NA100A.C.ny. oldalon 26db) rövid oldal 3,0-5,0m/db, hosszú oldal 5,0m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével.Kviteli munka.		
IV_08	Babits Mihály és Kiss Sámuel utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	5 000	60 000	0	Babits Mihály és Kiss Sámuel utcai gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka.	Babits Mihály utca, 695 m NA80A.C.ny. gerincvezeték cseréje PE90 anyagú147:162úra 78 db bekötővezetékekkel együtt. Csomópontok,tűzcsapok és leágazásuk valamint bekötővezetékek. 4db gerinc csomópont+4db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 3m/db, hosszú oldal 12m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése. Kis Sámuel utca gerincvezeték rekonstrukciója NA80A.C.ny. átmérővel 112 m hosszban, 18 db bekötővezetékekkel együtt. PE anyagúra. Csomópontok,tűzcsapok és leágazásuk .Gerincvezeték csere PE90 anyagminőségre valamint a bekötővezetékek is PE anyagminőségre.1db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 5m/db, hosszú oldal 7m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.A 2db utca rekonstrukciója egy időben történjen mivel csomóponti keresztezésük van. Kiviteli munka.		



	Megnevezés	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggel en, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás
IV_09	Kiss Áron utca gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	3 000	60 000	0	Kiss Áron utca gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka.	717 m NA80-100A.C.ny. vegyes gerincvezeték és 70 db bekötővezeték cseréje PE anyagúra. Csomópontok,tűzcsapok és leágazásuk valamint 2 db gerinc csomópont+3db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 5m/db, hosszú oldal 8,5m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzscapcserével.A meglévő gerincvezeték csőtető 2.0m mélységben, nagy törzsátmérőjű fasor alatt. <b>Kiviteli munka.</b>	
IV_10	Ruyter utca gerincvezeték rekonstrukciója		K	amortizáció	3 000	100 000	0	Ruyter utca gerincvezeték rekonstrukciója tervezési munka.	570 m NA200-100A.C.ny.átmérőjűgerincvezeték és 26 db bekötővezeték valamint 515 m NA200A.C gerincvezeték és 36 db bekötővezeték cseréje. Csomópontok, tűzcsapok és leágazásuk.Gerincvezeték csere PE225-110 anyagminőségre valamint a bekötővezetékek is PE anyagminőségre.9 db gerinc csomópont+5db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 5,50m/db, hosszú oldal 11m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzscapcserével. <b>Kiviteli munka.</b>	
IV_11	Görgey utca Pavilon tűzvíz vezeték,bekötés, csomópont rekonstrukció		K	amortizáció	0	4 000	0		A Pavilon alatt húzodik az NA80 acél vezeték amiről kötés ágazik el ami szintén NA80A cél. A tűzvíz vezeték az NA300A.C.ny gerincről ágazik el. Az NA300 gerincben szögötörés van. Az egész csomópont cserét valamint a tűzvíz és bekötés hálózat cseréje PE anyagminőségre, Multi Joint kötésekkel, PE Tidomokkal NA300/110, NA90/90.10fm NA315PE,20fmNA110PE,10fmNA90PE.Kockázatos anyagú gerincvezeték csőanyag minőség valamint építmény veszélyeztetés, az épület alapja alatt húzódik az NA80Acél.	
IV_12	Balmazújvárosi út DN 400-as gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	3 000	9 000	0	Balmazújvárosi út DN 400-as gerincvezeték rekonstrukció tervezés	Balmazújvárosi út DN 400 öntöttvas vezeték 2022. évben kibélelt úttest alatti átvezetése után a következő csomópontig gerincvezeték kiváltás NA400Öv.-A.C.ny. vegyes anyagminőségű hálózat D500PE anyagminőségre(30fm) A vezeték a Város nyugati irányú ellátásában fontos szerepet tölt be. Számos gazdasági jellegű létesítmény ellátásában, illetve későbbi fejlesztések tekintetében a vezeték szerepe jelentős lehet. A vezeték Kismacs településrész ellátásában is alapvető szerepet tölt be. Az úttest alatti átvezetés bélelése és az adott szakasz rekonstrukciója együttesen ad üzembiztonságot ellátás területén, valamint a szakaszra eső kötőidomok kiesésével a hibák és az ezzel járó fogyasztói elégedetlenség csökken.2db csomópont teljes homogén PE hálózatra való kialakítása Multi-Joint kötésekkel, elektrofúziós idomokkal, tolózárrakkal.Meglévő gerincvezeték kockázatos anyagminőségű és üzembiztonság szempontjából elavult.	
IV_13	Menyhárt J. téri csomópont rekonstrukció		K	amortizáció	3 000	12 000	0	Menyhárt J. téri csomópont rekonstrukció tervezés	Debrecen Menyhárt J. tér NA100A.C.ny. fokozott nyomás gerincvezeték kiváltása NA110PE anyagminőségre. 2db vízbekötés+2db FA Tűzcsap cseréje.PE anyagminőség gerincen, bekötésen, elektrofúziós idomokkal, PE T-idomokkal, Multi-Joint kötésekkel.100fm NA110PE,2db 9fm NA63PE kötés, 2db FA tűzcsap cseréje FF-re.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték cseréje, üzembiztonság megtartása.	
IV_14	Damjanich utca- Laktanya utca (33-31 szám mellett) gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	3 000	17 000	0	Damjanich utca- Laktanya utca (33-31 szám mellett) gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka.	130 m NA100A.C.ny.és 30 m NA80A.C.ny gerincvezeték rekonstrukció 7db bekötővezetékekkel, 1db FF tűzcsap cseréjével együtt. .Gerincvezeték rekonstrukciója D110-90PE anyagminőségűre valamint bekötővezetékek cseréje PE anyagminőségre.Bekötésekből 4db NA2"Hg. kötés csere PE D63-ra, összhossz 60fm, valamint 2db NA25PE kötés átkötése PE gerincre.2 db csomópont kiépítése+1db FFtűzcsap+3db tolózárNA100-as méretben.Multi-Joint kötőidomok alkalmazása,PE homogén rendszer kiépítése PE T-idomok alkalmazása, elektrofúziós idomok használata.Irányított fűrés vagy csőroppantás alkalmazása gerincvezeték rekonstrukciónál, bekötések gerincre való rákötése feltárásos, bekötések rekonstrukciója irányított fűrés vagy feltárásos.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték hálózat és 40-50éves Hg. bekötések a társasházak irányába.	
IV_15	Vajdahunyad utca, Ohat utca gerincvezeték és bekötővezetékek cseréje		K	amortizáció	3 000	41 600	0	Vajdahunyad utca, Ohat utca gerincvezeték és bekötővezetékek cseréje tervezési munka.	602 m NA80A.c.ny gerincvezeték csere NA90PE anyagminőségre 34 db bekötővezetékekkel együtt. 6 db csomópont és3 db tűzscapcseréje. Homogén hálózat kialakítása PE T-idom csomópontoknál, PE vízbekötések, közterületi föelzárokkal, gerincen Multi-Joint kötésekkel.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték valamint 40-50 éves Hg. bekötővezetékek.	
IV_16	Nógrádi Mátyás utca-Félegyházi utca csomópont felújítás és gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	3 000	30 000	0	Nógrádi Mátyás utca-Félegyházi utca csomópont felújítás és gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka.	Nógrádi Mátyás utca-Félegyházi utca kereszteződése alatti NA100/80acél csomópont csere PE vezetékekre valamint Nógrádi Mátyás utca NA80A.C.ny. gerincvezeték rekonstrukciója NA90PE anyagminőségre 355 m hosszban. A Nógrádi utcán a gerinc nyomvonalon nagy átmérőjű fák, gerinc kockázatos anyagminőség és csökötések Csomópont építés 3db+bekötések+tűzcsapok.	
IV_17	Áchim A. utca- Leiningen utca csomópont felújítás		K	amortizáció	2 000	8 500	0	Áchim A. utca- Leiningen utca csomópont felújítás tervezési munka.	Debrecen Áchim A. utca- Leiningen utca kereszteződés NA100 acél gerincvezeték úttest alatti átvezetés kiváltása valamint NA1"Hg.bekötés kiváltása PE anyagminőségű vezetékre.30 m NA110PE, 23 m NA32 PE, 1db csomópont kiváltás Tz aknánál.Multi-Joint kötésekkel, elektrofúziós idomokkal.Úttest alatti átvezetés irányított fűréssel vagy csőroppantással.Kockázatos anyagminőségű 40-50éves gerinc acélvezeték és bekötés.	
IV_18	Diószegi út 44szám előtti gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	2 000	6 000	0	Diószegi út 44szám előtti gerincvezeték rekonstrukció tervezés.	32 m NA150 acél gerincvezeték úttest alatti átvezetés kiváltása NA160PE anyagminőségre, védőcsőbe átfűzés-irányított fűrés-csőroppantás, Multi-Joint kötésekkel és elektrofúziós idomokkal.	
IV_19	Görbe utca- Csemete utca gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	2 500	10 000	0	Görbe utca- Csemete utca gerincvezeték rekonstrukció tervezés.	88 m NA100Acél gerincvezeték rekonstrukciója NA110PE anyagminőségre valamint a gerincvezetékéről 2db NA63 bekötés átkötése ( 5 m), 2db csomópont.Multi-Joint kötésekkel, homogén PE rendszer elektrofúziós kötésekkel és PE-T idomokkal.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötőidomok kiváltása, vízminőségi problémák és hibaszámok megszüntetése céljából.	

	Megnevezés	Vízgáz engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggelék, en, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás
IV_20	Vigkedvű Mihály utcai vezetékrekonstrukció		K	amortizáció	3 000	40 000	0	Vigkedvű Mihály utcai vezetékrekonstrukció tervezési munka.	Haláp u. -Szent Anna közötti szakasz rekonstrukciója bekötővezetékekkel együtt. 300m DN200 KM-PVC gerincvezeték csere D225PE anyagminőségűre + 3 db csomópont + 18 db bekötés kiváltása azonos névleges átmérővel (hosszú oldal 9db-15 m,rövid olda 9db-3 m+4db Tűzcsap csomópont kiváltás tűzscapcserével.Igen rossz állapotú és minőségű csőanyag, magas hibaszámmal és jelentős felszíni és lakossági károkkal. Rendszeres lakossági elégedetlenség forrása. Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és bekötővezetékek. Rekonstrukció célja a szolgáltatás biztonság növelése valamint a fogyasztói elégedetlenség csökkentése.Elmúlt 5 évben 3-4 db meghibásodás, költsége 1,5-2,5MFT/év, kárigény jelentős egy-egy törés esetén.	
IV_21	Bercsényi utca-Dobozi utca alatti gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	2 500	5 500	0	Bercsényi utca-Dobozi utca alatti gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka.	Bercsényi utca-Dobozi utca alatti NA200 ÖV gerincvezeték vezeték rekonstrukciója, (30 m). Ellátás biztonságot javítaná a gerincvezeték rekonstrukciója, mindazonáltal kockázatos anyagminőségű gerincvezetékéről van szó ami a Benedek tér úttest csomópontja alatt helyezkedik el és meghibásodása az útpálya szerkezetét veszélyeztetli.Bélelés vagy csőroppantással elvégezhető rekonstrukció.Valamint az úttest két oldalán 2db csomópont rekonstrukciója Föld Feletti tűzcsap elágazásával együtt. Multi-Joint kötésekkel, PE T-idomok használatával, Tolózárak cseréjével és beépítésével.	
IV_22	Monostorpályi- Híd utca kereszteződés gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	2 500	4 500	0	Monostorpályi- Híd utca kereszteződés gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka.	Ipar vasút alatt NA110PE gerinc befűzése meglévő védőcsőbe(12 m).A tűzcsap leágazása cseréje szintén NA110PE, irányított fúrással vagy csőroppantással(20 m). Katasztrófavédelem előírásai alapján az FF tűzcsapnak üzemelnie kell, emberi-anyagi-elemi kár megakadályozása.Vízbiztonság, vízminőség megtartása, pangó ág megszüntetése.	
IV_23	Balmazújvárosi út gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	0	9 500	0		Möbelix előtt NA150KM-PVC vezeték rekonstrukciója, bélelés vagy csőroppantás 50 m. A gerincvezeték jelen pillanatban is ki van szakaszolva meghibásodás miatt. Ellátás biztonságot javítaná a gerincvezeték rekonstrukciója, mindazonáltal kockázatos anyagminőségű gerincvezetékéről van szó ami a Balmazújvárosi út szerkezetét veszélyeztetli egy esetleges csőtörés esetén.2db csomópont rekonstrukciója, NA150A.c.ny gerincezetékekkel együtt valamint 1db 2"Hg. ikresített kötés rekonstrukciója.Tervezés+kivitelezés	
IV_24	Balmazújvárosi út magánterületen húzódó vezeték kiváltása		K	amortizáció	0	118 500	0		Balmazújvárosi út magánterületen húzódó 563 m DN 400 öntöttvas vezeték kiváltása közterületre a csatlakozó vezetékek és csomópontok átépítésével. A terület magán tulajdonú ingatlanokon húzódik. Az ingatlan tulajdonosok már több alkalommal kezdeményezték, részben önerő biztosításával is a vezetékek kiváltását, mivel ingatlan hasznosítási céljaikat nagyban korlátozza a telkeken húzódó közüzemi vezetékek, annak védőórára és megközelíthetőségére vonatkozó és egyéb üzemeltetési korlátozás. A vezetékek a Város nyugati irányú ellátásában fontos szerepet tölt be. Számos gazdasági jellegű létesítmény ellátásában, illetve későbbi fejlesztések tekintetében a vezetékek szerepe jelentős lehet. A vezetékek Kismacs településrész ellátásában is alapvető szerepet tölt be. Jelenlegi viszonyok között a vezetékek biztonsága, megközelíthetősége, a hibaelhárítások hatékonysága, gyorsasága nem garantálható kellő mértékben. tervezés+kivitelezés	
IV_25	Új utca gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	70 000		0	395 m NA110KM-PVC.+ 100 m NA80A.C.ny.+ 40 NA80KM-PVC.gerincvezeték csere PE110 anyagminőségre valamint 61 db bekötővezetékek csere PE anyagminőségre. 4db gerinc csomópont+3db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek (NA80A.C.ny oldalon 14db,NA110KM-PVC. oldalon 44db,NA80KM-PVC oldalon 3db) rövid oldal 3,0m/db, hosszú oldal 5,0m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használatlall, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzscapcserével. <b>tervezési és kiviteli munkái</b> Új - Csuka u. kereszteződés csomóponti rekonstrukció csatlakozó vezetékek szakaszokkal 40 m vezeték kiváltás DN 100/80 acél-acny. csomópont felújítással. Jelenleg az ellátási területen szakaszolási lehetőség korlátozott, illetve az Új utcai szakasz nem folytonos, ami vízminőségi szempontból pangó víz miatt kockázatos. <b>Kiviteli munka.</b>		
IV_26	Bősörményi u.-Hortobágy u.- Mester u. kereszteződésben végvezeték megszüntetése		K	amortizáció	2 800	0	0	Az NA200KM-PVC és NA110KM-PVC csomópontnál a végvezeték megszüntetése, T-idom kivétele, gerincvezetékek egybeforgatása.Burkolatbontás 6m2, Multi-Joint és PE szűkítő idom valamint PE könyök használata. A végvezeték megszűnésével a pangó ág által okozott vízminőség probléma megszűnik.		
IV_27	Huszár G.-Keresszegi u. gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	3 500	0	0	Vasúti sinnel párhuzamosan NA 100 A.c.ny gerincvezeték rekonstrukciója, cseréje úttest alatt. Az NA 100 a.c.ny. ki van zárva és le van dugózva úttest alatti átvezetés 18 m-es szakasz. A Keresszegi 23 szám előtt végvezeték lett az NA100 A.c.ny. gerincvezeték. Irányított fúrással javasoljuk D110PE gerincvezeték behúzását és a csomópontok kialakítását PE anyagminőségéből és megfelelő darabszámú (3 db)Tolózárak elhelyezésével. A kizárt szakasz kockázatos anyagminőségű gerincvezeték. Nagyforgalú útszakasz alá esik, csak burkolatbontással lehetne a hibás szakasz cseréjét elvégezni. A mostani állapot végvezetékét eredményez a Keresszegi utcán. Az ellátás zavartalansága és a körvezeték visszaállítása szempontjából elengedhetetlen ezen szakasz rekonstrukciója. Tervezési munka		
IV_28	Debrecen-Józsa nyomásszabályzó állomás rekonstrukciója		K	amortizáció	0	25 000	0		Debrecen-Józsa (alsó-felső) nyomásszabályzó állomás rekonstrukciója. Nyomásviszonyok vizsgálata- kiegyenlítése, területek megfelelő vízmennyiséggel való ellátása , Alsó-Józsán található nyomásszabályzó rekonstrukciója amely a Felső-Józsa ellátásáért felelős. A műtárgy elhelyezkedésének, állagának vizsgálata, szerelvényeinek rekonstrukciója. A Debrecen-Józsa felhasználók folyamatos hálózati nyomás problémáinak megszüntetése. A Debrecen-Józsa közüzemi gerincvezeték hálózatán a hibaszámok csökkentése és az ebből adódó felhasználói elégedetlenség minimalizálása.	
IV_29	Árpád tér mosató akna statikai felülvizsgálata és rekonstrukciója		K	amortizáció	7 300	0	0	Árpád tér mosató akna (műtárgy) statikai felülvizsgálata és rekonstrukciója, valamint az aknában található szerelvények cseréje. Acél idomok és tolózárak cseréje. Az Árpád tér átépítésével és ezáltal a forgalom megnövekedésével fokozott terhelésnek van kitéve a műtárgy. A műtárgy hálózat mosatás szempontjából stratégiai fontosságú szerepet tölt be. NA300-400-600 A.c.ny gerincvezetékek hálózatmosatását segítő és hálózat ürítési feladatot lát el.		

	Megnevezés	Vízhozó engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás
IV_30	Hálózatmosatásra alkalmas aléplítmények rekonstrukciója, felújítása		K	amortizáció	0	125 000	250 000		20 db mosató akna statikai és csomóponti rekontrukciója, szerelvények, idomok cseréje PE anyagminőségre, Acél idomok kiváltása, mintavételi helyek kialakítása. Vízminőség biztonság megtartása és javítása céljából előirányzott a rekonstrukció. Mosatóaknáknakban kockázatos anyagminőségű gerincvezetékek kiváltása, szolgáltatásbiztonság javítása.	50 db mosató akna statikai és csomóponti rekontrukciója, szerelvények, idomok cseréje PE anyagminőségre, Acél idomok kiváltása, mintavételi helyek kialakítása. Vízminőség biztonság megtartása és javítása céljából előirányzott a rekonstrukció. Mosatóaknáknakban kockázatos anyagminőségű gerincvezetékek kiváltása, szolgáltatásbiztonság javítása.
IV_31	Balmazújvárosi út 1-es víztermelő üzem kimenő NA500 tolózáraknagépészeti és villamossági felújítása		K	amortizáció	0	10 000	0		Az aléplítményben (tolózár akna) elhelyezkedő nagyméretű Tolózáarak (NA500-600) cseréje, csőanyag főként acél idomok PE anyagminőségre váltása. AZ aléplítmény teljes rekonstrukciója az Acél csőanyag kiváltására. A tolózáarak mozgatására használt villamos berendezések és megtáplálásukat szolgáló tápellátás és kapcsolószekrények rekonstrukciója-cseréje.	
IV_32	Szotyori utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	4 000	77 000	0	Szotyori utcai gerincvezeték rekonstrukció tervezési munkái	865 m NA80A.C.ny.gerincvezeték csere PE110 anyagminőségre valamint 90 db bekötővezeték csere PE anyagminőségre. 8db gerinc csomópont+6db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 5,0m/db, hosszú oldal 15m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével kiviteli munkái.	
IV_33	Kockázatos anyagú gerincvezetékek cseréje		K	amortizáció	0	450 000	3 000 000		Kockázatos anyagu (A.C.ny,KM-Pvc) gerincvezetékek cseréje korszerű (Kpe)gerincvezetékre, valamint a hozzá tartozó bekötővezetékek, csomópontok és Tűzcsapleágazások cseréje. Föld Alatti Tűzcsapok cseréje Föld Felettre Katasztrófavédelem előírásainak megfelelően.Debrecen területén NA80-100-150-200KM-PVC gerincvezetékek össz hossza:130060m.Debrecen területén NA80-100-150-200KM-PVC utca darabszám:1503db.Debrecen TerületénNA80-100-150-200A.C.ny. gerincvezetékek össz hossza:363270m.Debrecen területén NA80-100-150-200A.C.ny. utca darabszám:2449db.Debrecen területén NA80-100-150-200.Acél gerincvezetékek össz hossza:3260m.Debrecen területén NA80-100-150-200Acél utca darabszám:78dbDebrecen TerületénNA80-100-150-200Ö.V. gerincvezetékek össz hossza:11763m.Debrecen területén NA80-100-150-200Ö.V. utca darabszám:242db. Pontos folyóméterek az ERDA nyilvántartásból lettek lekérdezve és megtalálhatóak a Vízhalózzati Üzemvezetőségben.	Kockázatos anyagu (A.C.ny,KM-Pvc) gerincvezetékek cseréje korszerű (Kpe)gerincvezetékre, valamint a hozzá tartozó bekötővezetékek, csomópontok és Tűzcsapleágazások cseréje. Föld Alatti Tűzcsapok cseréje Föld Felettre Katasztrófavédelem előírásainak megfelelően.Debrecen területén NA80-100-150-200KM-PVC gerincvezetékek össz hossza:130060m.Debrecen területén NA80-100-150-200KM-PVC utca darabszám:1503db.Debrecen TerületénNA80-100-150-200A.C.ny. gerincvezetékek össz hossza:363270m.Debrecen területén NA80-100-150-200A.C.ny. utca darabszám:2449db.Debrecen területén NA80-100-150-200.Acél gerincvezetékek össz hossza:3260m.Debrecen területén NA80-100-150-200Acél utca darabszám:78dbDebrecen TerületénNA80-100-150-200Ö.V. gerincvezetékek össz hossza:11763m.Debrecen területén NA80-100-150-200Ö.V. utca darabszám:242db. Pontos folyóméterek az ERDA nyilvántartásból lettek lekérdezve és megtalálhatóak a Vízhalózzati Üzemvezetőségben.
IV_34	Debrecen Izsó utca és Dobsina utcai gerincvezeték rekonstrukciója		K	amortizáció	3 000	57 000	0	Debrecen Izsó utca és Dobsina utcai gerincvezeték rekonstrukciója tervezési munka.	Izsó utca 460 m NA80A.C.ny. gerincvezeték csere Pe vezetékre 31 db bekötővezetékekkel együtt. 4 db gerinc csomópont+1db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 5m/db, hosszú oldal 10m/db. Dobsina utca 280 m gerincvezeték rekonstrukciója NA80A.C.ny. vezeték cseréje PE anyagúra valamint 3 db gerinc csomópont+1db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 5m/db, hosszú oldal 10m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.A 2db utca rekonstrukciója egy időben történjen mivel csomóponti keresztezésük van. Tervezési és kiviteli munkái.	
IV_35	Ótemető utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	3 000	51 000	0	Ótemető utcai gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka.	Dobozi utca-Vasúti átkelőig 510 m gerincvezeték rekonstrukciója NA100A.C.ny. 34 db bekötővezetékekkel együtt. Gerincvezeték csere PE110 anyagminőségre valamint a bekötővezetékek is PE anyagminőségre. 9 db gerinc csomópont+6db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 3m/db, hosszú oldal 16m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.	
IV_36	Veresegyházi Tamás utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	3 000	34 200	0	Veresegyházi Tamás utcai gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka.	380 m NA100A.C.ny. gerincvezeték csere PE110 vezetékre 23 db bekötővezetékekkel együtt. 5db gerinc csomópont+2db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+1db közifolyó+bekötővezetékek rövid oldal 5m/db, hosszú oldal 10m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével.	
IV_37	Huszár Gál utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	5 000	98 000	0	Huszár Gál utcai gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka.	2021 m NA100A.C.ny.gerincvezeték csere PE110 anyagminőségre valamint 87 db bekötővezeték csere PE anyagminőségre.13db gerinc csomópont+1db Közfolyó+3db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 3,0m/db, hosszú oldal 16m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével.	
IV_38	Szép utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	3 000	62 200	0	Szép utcai gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka.	530 m NA100A.C.ny.530m gerincvezeték csere PE110 anyagminőségre valamint a 57 db bekötővezetékek csere PE anyagminőségre. 5 db gerinc csomópont+3db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 3,0m/db, hosszú oldal 5,0m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével.	
IV_39	Egyletkert utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	0	82 800	0		980 m NA100A.C.ny. gerincvezeték csere PE110 anyagminőségre valamint 38 db bekötővezetékek csere PE anyagminőségre. 11 db gerinc csomópont+3db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 6,0m/db, hosszú oldal 12,0m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével. tervezés+kivitelezés	

	Megnevezés	Vízhozni engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggő en, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás
IV_40	Csuka utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	3 000	28 900	0	Csuka utcai gerincvezeték rekonstrukció tervezési munka	290 m NA100A.C.ny.gerincvezeték csere PE110 anyagminőségre valamint 21 db bekötővezetékek csere PE anyagminőségre.4 db gerinc csomópont+2db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 3,0m/db, hosszú oldal 6,0m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével.	
IV_41	Bégány utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	0	43 100	0		400 m NA100A.C.ny.gerincvezeték csere PE110 anyagminőségre valamint 31 db bekötővezeték csere PE anyagminőségre.4 db gerinc csomópont+6db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 4,0m/db, hosszú oldal 12,0m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével.Tervezés+kivitelezés	
IV_42	Tutaj utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	0	18 700	0		150 m NA100A.C.ny. gerincvezeték csere PE110 anyagminőségre valamint 11 db bekötővezeték csere.1db gerinc csomópont+1db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 4,0m/db, hosszú oldal 8,0m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével. Tervezés+kivitelezés	
IV_43	Gyimes utcai gerincvezeték rekonstrukció		K	amortizáció	0	46 400	0		460 m NA160KM-PVC gerincvezeték csere PE110 anyagminőségre valamint 27 db bekötővezetékek csere PE anyagminőségre.10db gerinc csomópont+3db tűzcsap csomópont tűzcsap cserével+bekötővezetékek rövid oldal 5,0m/db, hosszú oldal 10,0m/db.Kockázatos anyagminőségű gerincvezeték és kötések. Üzembiztonság javítása és károk megelőzése valamint a felhasználói elégedettség növelése.Homogén PE gerinc és bekötővezeték hálózat kialakítása, csomópontok PE T-idom használattal, elektrofúziós idomokkal Multi-Joint kötésekkel, tűzcsapcserével.Aktuális gerincvezeték mélység csőtető 2,5-2,7m, szerelése körülményes, talajvízes terület. Tervezés+kivitelezés	
IV_44	Ivóvíz vezetékek rekonstrukciója, átépítése		K	amortizáció	10 000	10 000	1 750 000	Debrecen Bőszörményi út 2szám előtt található buszöbölben Tolózár akna rekonstrukciója, amelyben NA400 középzár helyezkedik el. Az alépitmény teljes elbontása és az NA400-as középzár cseréje, acél idomok kiváltása PE anyagminőségre. Multi-Joint kötőidomok és elektrofúziós idomok használata. Az akna belmagassága kicsi-szűk a benne lévő szerelvény kezelése nem megoldható.	NA80, NA100, NA600 kockázatos anyagú gerincvezetékek cseréje a gyakori meghibásodások miatt. Csapót utcai NA 600-as ac. vezetékek csőbéléleléses felújítása a Virág utcától az Árpád térig 1 335 m hosszban tervezési munka	NA80, NA100, NA600 kockázatos anyagú gerincvezetékek cseréje a gyakori meghibásodások miatt. Csapót utcai NA 600-as ac. vezetékek csőbéléleléses felújítása a Virág utcától az Árpád térig 1 335 m hosszban kiviteli munka.
IV_45	Ivóvíz vezetékek rekonstrukciója, átépítése Debrecen, Csárda utcában		K	önkormányzati		450 000	0		Kockázatos anyagu (A.C.ny,KM-Pvc)gerincvezetékek cseréje korszerű (Kpe)gerincvezetékre, valamint a hozzá tartozó bekötővezetékek, csomópontok és tűzcsapleágázások cseréje. Föld Alatti Tűzcsapok cseréje Föld Felettre Katasztrófavédelem előírásainak megfelelően. A meghibásodások darabszáma éves átlag feletti darabszámú.	
IV_46	Útépítésekhez kapcsolódó gerinc és bekötővezeték rekonstrukciók		K	Önkormányzati	0	80 000	0		A horganyzott acél bekötővezetékek átépítésének elmaradása esetén az új aszfalt burkolat felbontásának kockázata magas, a hibaelhárítás költségének emelkedését okozza. Kockázatos anyagu (A.C.ny,KM-Pvc)gerincvezetékek cseréje korszerű (Kpe)gerincvezetékre, valamint a hozzá tartozó bekötővezetékek. A Lahner utcán az ISPA beruházás befejezése után a megépített szennyvízvezeték nyomvonálaban több helyen nyomvoval süllyedések keletkeztek és keletkeznek. Ezen süllyedések helyén a vízvezeték többbször is eltörték vagy megsérültek. <b>Monostorpályi u.</b> bekötővezeték rekonstrukció <b>20 000 eFt</b> . A rekonstrukció az Önkormányzat által tervezett útépítéshez kapcsolódik, önkormányzati forrásra tervezett. A horganyzott acél bekötővezetékek átépítésének elmaradása esetén az új aszfalt burkolat felbontásának kockázata magas, a hibaelhárítás költségének emelkedését okozza. <b>Lahner u.</b> bekötővezeték és csomópont rekonstrukció <b>60 000 eFt</b> A rekonstrukció az Önkormányzat által tervezett útépítéshez kapcsolódik, önkormányzati forrásra tervezett. A horganyzott acél bekötővezetékek átépítésének elmaradása esetén az új aszfalt burkolat felbontásának kockázata magas, a hibaelhárítás költségének emelkedését okozza.	

	Megnevezés	Víznyom- engedély köteles-e a felújítás, újítás	közmű, rendszerfüggte len, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás
IV_47	Víztorony gépészeti,építészeti felújítása		K	amortizáció	0	90 000	250 000		A víztorony külső épületszerkezete átfogó felújításra szorul. Jelenleg baleseti veszélyforrást jelent. A külső tárolótér jelenleg nem üzemel. A vízellátás biztonságát, minőségét jelentősen befolyásolhatja. A városban zajló nagyberuházások száma nő (BMW, Crones, Agrár Ipari Park. Continentál), ezért a tárolókapacitás növelése indokolt.	A víztorony külső épületszerkezete átfogó felújításra szorul. Jelenleg baleseti veszélyforrást jelent. A külső tárolótér jelenleg nem üzemel. A vízellátás biztonságát, minőségét jelentősen befolyásolhatja. A városban zajló nagyberuházások száma nő (BMW, Crones, Agrár Ipari Park. Continentál), ezért a tárolókapacitás növelése indokolt.
IV_48	NA 200-as acél ivóvíz-vezeték felújítása (KAF)		K	amortizáció	20 000	100 000	160 000	KAF NA200 acél vezeték csere D225 PE gerincvezetékre, bekötővezeték és tűzcsap leágazások cseréje valamint szakaszoló tolózárok cseréje. Homogén PE anyagú közüzemi hálózat kialakítása. KAF Tócskertet (10 km), Újkert (8 km) vezeték kihelyezés zöld területbe. A cserét a korróziós állapot-, valamint a szerelvények nem megfelelő működése indokolja.Tervezés után szakaszos megépítéssel, mely szakaszok meghatározása az üzemeltető hatáskörébe tartozik. A KAF alsó részén helyezkednek el a falhoz közel, javításuk nehézkes, fölötté erőátviteli kábelek, távhő vezetékek. Évente 7-8 meghibásodás (~1500 eFt) <b>Derék utca 106-tól indulva ütemezve, 2023-ban 400 m hosszban.</b>	KAF Tócskertet (10km), Újkert (8km)Vezeték kihelyezés, vagy rekonstrukció. A cserét a korróziós állapot-, valamint a szerelvények nem megfelelő működése indokolja.A cserét a korróziós állapot-, valamint a szerelvények nem megfelelő működése indokolja. A KAF alsó részén helyezkednek el a falhoz közel, javításuk nehézkes, fölötté erőátviteli kábelek, távhő vezetékek. Évente 7-8 meghibásodás (~1500 eFt)	KAF Tócskertet (10km), Újkert (8km)Vezeték kihelyezés, vagy rekonstrukció. A cserét a korróziós állapot-, valamint a szerelvények nem megfelelő működése indokolja.
IV_49	Hálózati szivattyúk cseréje (nyomásfokozók)		K	amortizáció	0	20 000	30 000		Elhasználódott nyomásfokozó szivattyúk cseréje. A hálózati szivattyúk élettartama tervezett időszakban el fogja érni a 25-30 évet szakaszos cseréje indokolt.	Elhasználódott nyomásfokozó szivattyúk cseréje. A hálózati szivattyúk élettartama tervezett időszakban el fogja érni a 25-30 évet szakaszos cseréje indokolt.
IV_50	Nyomásfokozók nyílászáró cseréje, belső építészeti felújítása		K	amortizáció	0	40 500	40 000		Valamennyi nyomásfokozó épületek nyílászárói túlnyomórészt fémek és hőszigetetlen üveggel vannak ellátva. Az épületek hőszigetetlenek. A mai energia költségek mellett a cseréjük korszerű energiatakarékosra indokolt.	Valamennyi nyomásfokozó épületek nyílászárói túlnyomórészt fémek és hőszigetetlen üveggel vannak ellátva. Az épületek hőszigetetlenek. A mai energia költségek mellett a cseréjük korszerű energiatakarékosra indokolt.
IV_51	Nyomásfokozók PLC-s vezérlőszekrényeinek felújítása ill. cseréje		K+M	amortizáció	0	10 000	10 000		PLC-s vezérlőszekrények, folyamatirányító rendszer és mérőkörök felújítása ill. cseréje. A PLC-s vezérlő szekrények élettartama tervezett időszakban el fogja érni a 25-30 évet szakaszos cseréje indokolt.	PLC-s vezérlőszekrények, folyamatirányító rendszer és mérőkörök felújítása ill. cseréje. A PLC-s vezérlő szekrények élettartama tervezett időszakban el fogja érni a 25-30 évet szakaszos cseréje indokolt.
IV_52	Bekötési vízmérők cseréje (sajátreztis projekt)		R	amortizáció	74 649	320 000	550 000	8766 db bekötési vízmérő soros cseréje valamint a meghibásodás miatti törött, pontatlan mérőcserék.	19 815 db bekötési vízmérő soros cseréje.	34 312 db bekötési vízmérő soros cseréje.
IV_53	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret		K	amortizáció	19 537	158 070	305 750	A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
	<b>Szennyvíz ágazat összesen:</b>				<b>263 750</b>	<b>15 759 975</b>	<b>3 431 820</b>			
<b>V</b>	<b>Szennyvízelvezetés</b>				<b>57 750</b>	<b>724 500</b>	<b>1 848 420</b>			
V_02	Szabolcs utcában meglévő környezetszennyező csatorna és bekötőcsatornák felújítása		K	amortizáció	0	0	104 000			A KG anyagú csatornák az 1980-as években szakszerűtlén lettek megépítve, így folyamatosan jelentős többletárfordítást igényel az üzemeltetésük. Szabolcs u. d 200KG 620 m
V_03	Útépítésekhez kapcsolódó gerinc és bekötővezeték felújítások			önkormányzati	0	270 000	200 000	A beton anyagú csatornák állapota oly mértékben leromlott (ezt igazolják a korábbi vizsgálatok és az előforduló meghibásodások is), hogy bármikor bekövetkezhet rajtuk haváriahelyzetet okozó meghibásodás.Vécsey u.Na 60 beton 757 fm béleléssel Na300 Úpe. Útépítésekhez kapcsolódó felújítások: Monostorpályi u. útépítéshez kapcs.szennyvíz cst.rek.béleléssel Kabar Alma utcák között Ø60 beton Lahner u. útépítéshez kapcs.cst.rek. 1 szakaszon t, Lahner u. útépítéshez kapcs.cst.rek. 2. 3. szakaszt (összesen 3 szakasz szükséges). Útépítésekhez kapcsolódó felújítások: Monostorpályi u. útépítéshez kapcs.szennyvíz cst.rek.béleléssel Kabar Alma utcák között Ø60 beton 118 MFT, Lahner u. útépítéshez kapcs.cst.rek. 1 szakaszon 42 MFT, Lahner u. útépítéshez kapcs.cst.rek. 2. 3. szakasz 82 MFT (összesen 3 szakasz szükséges)	Az ISPA programból kimaradt és felújítást igénylő gerinc és bekötővezetékek felújításának tervezése kivitelezése. Útépítésekhez kapcsolódó felújítások .	
V_04	Diószegi úti, Vikár Béla utcai és a csatlakozó ipartelepi úti rossz minőségű és több helyen kontrás és környezetszennyező csatorna átépítése		K	amortizáció	0	0	62 400			A csatornák állapota oly mértékben leromlott (ezt igazolják a korábbi vizsgálatok és az előforduló meghibásodások is), hogy bármikor bekövetkezhet rajtuk haváriahelyzetet okozó meghibásodás.
V_05	Medgyessy sétányon a villák előtti csatorna felújításának kivitelezése		K	amortizáció	0	0	350 000			A korrodálódott, gyökérbenöveses, környezetszennyező Na 30 beton csatorna átépítése.Na 30 beton 211 fm átépítéssel
V_06	Józsai nyomóvezetéken lévő szerelvényeknek átalakítása, szerelvények cseréje.		K	amortizáció	0	0	75 000			Az NÁ 400 ac nyomott vezetéken aknában elhelyezett tolózárok, légtelenítők kezelése az aknák jelenlegi kialakítása és az előregedett szerelvények állapota miatt balesetveszélyes, illetve nem lehetséges.
V_07	Szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója, átépítése Debrecen, Klaipeda utcában		K	önkormányzati	0	0	125 000			cca. 527 m szennyvíz gerincvezeték átépítése, tisztító aknákkal és tisztító nyílással. <b>Kell-e????</b>

	Megnevezés	Vízgáz- engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggel- en, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás
V_08	2003-ig üzembe helyezett szennyvízátemelő felújítása, átalakítása szárazaknás szivóterűre		K	amortizáció	0	72 000	250 000		A leromlott állapotú, 15 éves életkort meghaladó berendezések felújítása.2,0 m belső átmérőjű, nedves aknás kivitelű berendezés átalakítása száraz aknássá. Indoka, hogy az átemelő aknák tisztításához, karbantartásához a kezelő személyzet és speciális gépek fokozott génybe vétele szükséges, melyek korlátozottan állnak rendelkezésünkre.	A leromlott állapotú, 15 éves életkort meghaladó berendezések felújítása.2,0 m belső átmérőjű, nedves aknás kivitelű berendezés átalakítása száraz aknássá. Indoka, hogy az átemelő aknák tisztításához, karbantartásához a kezelő személyzet és speciális gépek fokozott génybe vétele szükséges, melyek korlátozottan állnak rendelkezésünkre.
V_09	Liget téri kisátemelős rendszer átalakítása központi átemelős rendszerré		K	amortizáció	0	60 000	0		A Liget téri kisátemelős rendszer üzemeltetése gazdaságosabbá tehető egy központi átemelő megépítésével. Az üzembiztonság nő. A meghibásodási lehetőségek száma csökken, az energi felhasználás hatékonyabb, a hibaelhárításra fordított munkagép üzemórák és gépjármű futások, valamint a munkaórák mennyisége csökken.	
V_10	Pallagi átemelő tolózárok beépítése, építészeti felújítása, frekvenciaváltó beépítése		K	amortizáció	15 000	7 000	0	A 2022-ben történt gépészeti felújítás kapcsán nem készült el a tolózárok beépítése. Építészeti felújítás. Akna belső felületének vízzáró réteg felújítása.	Az átemelő elektromos felújítása. Az elhasználódott elektromos szekrény komplett felújítása szükséges. Az üzembiztonság növekedik, a hibák, és az azokhoz kapcsolódó beavatkozások száma csökken.	
V_11	Átemelők felújítása		K	amortizáció	20 000	90 000	200 000	Vámospércsi úti átemelő gépészeti és elektromos felújítása. Az elhasználódott gépészet és kapcsolószekrény felújítása szükséges. Az üzembiztonság növekedik, a hibák, és az azokhoz kapcsolódó beavatkozások száma csökken.	Józsa végátemelő gépészeti felújítása, Balmazújvárosi úti átemelő gépészeti felújítása, Konzervgyári I-es és II-es átemelő villamossági felújítása, Sámsoni úti laktanya átemelő építészeti és gépészeti felújítása, Tóció II. átemelő építészeti és gépészeti felújítása, Lóskúti utcai átemelő gépészeti felújítása, zsliptolózár beépítése, Vezér utcai átemelő zsliptolózár beépítése. Balmazújvárosi úti átemelő gépészeti felújítása, Konzervgyári I-es átemelő villamossági felújítása, Konzervgyári II-es átemelő villamossági felújítása, Sámsoni úti laktanya átemelő építészeti és gépészeti felújítása, Tóció II. átemelő építészeti és gépészeti felújítása, Lóskúti utcai átemelő gépészeti felújítása, zsliptolózár beépítése, Pallagi átemelő villamossági felújítása, frekvenciaváltó beszerzése. Vezér utcai átemelő zsliptolózár beépítése.	
V_12	Szivattyúk felújítása		R	amortizáció	10 000	26 000	74 000	A meglévő, nem az ISPA keretében készült átemelőkben használt szivattyúk gépkönyv szerinti (üzemóra szerinti) felújítása, vagy selejtezés utáni pótlása.GRUNDFOS, HIDROSTAL, FLYGT, JUNG, stb. 1,0 kW - 22,0 kW teljesítménytartományban.	A meglévő ISPA keretében készült átemelőkben használt szivattyúk esetenkénti felújítása, vagy selejtezés utáni pótlása.GRUNDFOS, HIDROSTAL, FLYGT, JUNG, stb. 1,0 kW - 22,0 kW teljesítménytartományban	
V_13	Józsai nyomóvezetéken lévő szerelvényeknek átalakítása, szerelvények cseréje.		ISPA(K)	használati díj	0	30 000	0		Az NÁ 400 ac nyomott vezetéken aknákban elhelyezett tolózárok, légtelenítők kezelése az aknák jelenlegi kialakítása és az előregedett szerelvények állapota miatt balesetveszélyes, illetve nem lehetséges.	
V_14	Szivattyúk felújítása (ISPA)		ISPA(R)	használati díj	10 000	35 000	120 000	ISPA keretében készült átemelőkben használt szivattyúk gépkönyv szerinti (üzemóra szerinti) felújítása, vagy selejtezés utáni pótlása.GRUNDFOS, HIDROSTAL, FLYGT, JUNG, stb. 1,0 kW - 22,0 kW teljesítmény tartományban	A meglévő ISPA keretében készült átemelőkben használt szivattyúk esetenkénti felújítása, vagy selejtezés utáni pótlása.GRUNDFOS, HIDROSTAL, FLYGT, JUNG, stb. 1,0 kW - 22,0 kW teljesítménytartományban	
V_15	Szennyvízátemelők gépészeti, építészeti,villamos felújítása		ISPA(R)	használati díj	0	100 000	200 000		Ispa keretében épült átemelők építészeti, villamos, gépészeti felújítása.	Ispa keretében épült átemelők építészeti, villamos, gépészeti felújítása.
V_16	Szennyvízelvezetésre tartalékkeret		K	amortizáció	2 750	34 500	88 020	A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
VI	Szennyvíztisztítás				206 000	15 035 475	1 583 400			
VI_01	HV-Turbók felújítása, cseréje		R	amortizáció	15 000	190 000	80 000	1. sz HV turbó 16 000 üzemórás felújítása. A felújítás elmaradása idején csökkenhet a rendelkezésre állás, veszélyezteti a biológiai tisztítómű működését. A villanymotor meghibásodása kapcsán a szerviz megállapította, hogy felújítása gazdaságtalan, cseréjét javasolja. Új villanymotor típusa:15ODP 315 L-Y2, 315L..IP23,B3, 355kW 2970 l/min, 400/690 YDY, 50 HZ, IE 3	Korából és a műszaki adódó üzemórák szerinti tervzett, megelőző felújítás. A HV turbók elérkeztek műszaki üzemidejük végére, energiahatékonyáguk már nem megfelelő (1993 ÜH éve), cseréjük ütemezetten szükséges.	Korából és a műszaki adódó üzemórák szerinti tervzett, megelőző felújítás
VI_02	Előüleptítő medencék építészeti, gépészeti és elektromos felújítása		K	amortizáció	20 000	30 000	100 000	Az 1-2-es Dorr medence uszadék aknájának építészeti felújítása. A felújítással javítható a közel 40 éves műtárgy szerkezeti állaga. Megakadályozható a betonszerkezet további erőyója.	1-2-s Dorr medence kotrószerkezetének gépészeti, elektromos és szerkezeti felújítása cseréje. Elmaradása esetén romlik a mechanikai tisztítás hatásfoka. A védőkorlát, járófelületek felújításával, cseréjével biztosítható a biztonságos munkavégzés.	A Dorr- medencék teljes rekonstrukciós felújítása. A műtárgyak 40 évesek, a karbantartások ellenére is a fő szerkezeti elemek állaga egyre romlik. Életben tartása egyre költségesebb, mivel egyszerre van kitéve a környezet és a szennyvíz koptató hatásának.
VI_03	Szivattyúk és keverők felújítása		R	amortizáció	15 000	2 000	35 000	1-2-es rothasztó torony iszapkeringtető szivattyúinak (Hidrostal I16K) szivattyúinak felújítása cseréje. Felújítás elmaradása esetén a szivattyú működésképtelenné válhat, így csökken a termelődő gáz mennyisége és nő a villamosenergia vásárlásunk.	Szivattyúk és keverők műszaki állapot szerinti felújítása.	Szivattyúk és keverők műszaki állapot szerinti felújítása
VI_04	Biológiai tisztítómű építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, cseréje.		K	amortizáció	0	12 000	0		Utóüleptítő medencék, iszaprecirkulációs aknák és gépészeti berendezéseik felújítása, cseréje. Az iszaprecirkulációs aknák építészeti és gépészeti felújítása (csővezetékek, átfolyásmérők és gépészeti eszközök). Üzembiztonsági szempontból elengedhetetlen. Tisztított víz minőségére van hatással, az ülepítés hatékonysága egyenesen arányos a tisztított víz minőségével, az állapotromlás VTD növekedést eredményezhet illetve bírsággal lehet számolni, melynek költsége az állapot függvényében exponenciálisan emelkedik. A biológiai tisztító leállása esetén a heti bírság mértéke meghaladhatja a 20mFt-t.	
VI_05	Iszapvezetékek felújítása		K	amortizáció	0	50 000	100 000		Iszapvezetékek üzembiztonságot veszélyeztető állapotromlása esetére tervezett vezetékek felújítás illetve csere.	Iszapvezetékek üzembiztonságot veszélyeztető állapotromlása esetére tervezett vezetékek felújítás illetve csere.
VI_06	Iszaprothasztó tornyok gépészeti berendezéseinek, szerelvényeinek felújítása, cseréje		K	amortizáció	20 000	50 000	100 000	Az 1, 2es rothasztó gépház gépészeti felújítása, üzembiztonságot veszélyeztető szerelvények és csővezetékek cseréje. Biogázzhűtő rendszerfelújítása, cseréje. Megtérülési ideje kevesebb mint 1 év, az üzemvitel folytonosságának fenntarthatóságát, a biogáz termelés hatékonyságát növelő beruházás. Hiányában ellehetetlenül a gázvonal, ami, az energiatermelés kiesése okán napi ~1 200eFt villamos energia költséget generál. (Ha nem tudunk villamos energiát termelni, akkor a napi 24.000 kWh energiaigényt 50 Ft/kWh áron szükséges megvásárolni.)	A műtárgy kora és műszaki állapota miatt szükségessé válik a gépészeti, építészeti és elektromos rendszerek felújítása, és cseréje.	A műtárgy kora és műszaki állapota miatt szükségessé válik a gépészeti, építészeti és elektromos rendszerek felújítása, és cseréje.

	Megnevezés	Vízgáz engedély köteles-e a felújítás, cseréje	közmű, rendszerfüggően, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás	
VI_07	Rothasztótornyok lift gépházának gépészeti, elektromos és építészeti felújítása, cseréje		K	amortizáció	6 000	8 000	20 000	Lift vezérlésének felújítása, cseréje. Korából adódóan előregedett. A tornyok tetejére való feljutást segít, megkönnyíti az üzemeltetőket, hatékony, gyors beavatkozását.	Lift vezérlésének felújítása, cseréje. Korából adódóan előregedett. A tornyok tetejére való feljutást segít, megkönnyíti az üzemeltetőket, hatékony, gyors beavatkozását.	Lift vezérlésének felújítása, cseréje. Korából adódóan előregedett. A tornyok tetejére való feljutást segít, megkönnyíti az üzemeltetőket, hatékony, gyors beavatkozását.	
VI_08	Durvarács gépház elektromos, építészeti és gépészeti felújítása.		K	amortizáció	0	10 000	50 000		A durvarács gépház építészeti felújítása (padozat felújítása, tetőszerkezet felújítása). A felújítás elmaradása esetén romlik a durvarácsok rendelkezésre állása, balesetveszély fokozódása. Gépészeti felújítása.	A durvarácsok komplett cseréje. A csere elmaradása esetén csökken a szennyvíztelep szennyvízátemelő képessége, romlik a szennyvízelvezetés biztonsága.	
VI_09	Durvarács felújítása		K	amortizáció	17 000	0	0	2-es számú durvarács és vezérlő szekrényének felújítása. Felújítás hiányában csökken a szennyvíztelep szennyvízátemelő képessége, romlik a szennyvízelvezetés biztonsága.			
VI_10	Tolózáraknak és szerelvényeik felújítása, cseréje		K	amortizáció	3 500	10 000	20 000	Tolózáraknánk szerelvényei erősen amortizálódott sok esetben használhatatlan állapotban vannak, illetve az aknák nem tartják vissza a talajvizet, amely így jelentősen rontja a szerelvények állapotát, valamint a kezelhetőségét. Üzembiztonságot javító és műszaki elavulást csökkentő felújítás.	Tolózáraknánk szerelvényei erősen amortizálódott sok esetben használhatatlan állapotban vannak, illetve az aknák nem tartják vissza a talajvizet, amely így jelentősen rontja a szerelvények állapotát, valamint a kezelhetőségét. Üzembiztonságot javító és műszaki elavulást csökkentő felújítás.	Tolózáraknánk szerelvényei erősen amortizálódott sok esetben használhatatlan állapotban vannak, illetve az aknák nem tartják vissza a talajvizet, amely így jelentősen rontja a szerelvények állapotát, valamint a kezelhetőségét. Üzembiztonságot javító és műszaki elavulást csökkentő felújítás.	
VI_11	Transzformátor gépházak és elektromos berendezéseinek felújítása, cseréje		K	amortizáció	7 500	10 000	20 000	A transzformátor házakban az előregedett (40 év) kisfeszültségű kapcsoló készülékek cseréje. A csere elmaradása esetén veszélyeztetjük a szennyvíztisztító telep üzembiztonságát.	A transzformátor házakban az előregedett (40 év) kisfeszültségű kapcsoló készülékek cseréje. A csere elmaradása esetén veszélyeztetjük a szennyvíztisztító telep üzembiztonságát.	A transzformátor házakban az előregedett (40 év) kisfeszültségű kapcsoló készülékek cseréje. A csere elmaradása esetén veszélyeztetjük a szennyvíztisztító telep üzembiztonságát.	
VI_12	Szippantott szennyvíz fogadó felújítása		K	amortizáció	5 000	0	30 000	Robuschi fűvók gépészeti felújítása, szippantott szennyvíz fogadó levegőztető rendszerének gépészeti felújítása.		A szippantott szennyvíz fogadó akna gépészeti és levegőztető elemeinek felújítása, szükség esetén cseréje, valamint a levegő ellátást biztosító Robuschi fűvók felújítása. Tengelyen havonta kb. 8.000 m <sup>3</sup> szennyvizet szállítanak be. A szolgáltatás fenntartásával 1 éven belül megtérül a beruházás. Üzemfenntartási feladatokat csökkentő tétel azáltal, hogy kevesebb hibaelhárítási feladatot kell végezni.	
VI_13	Szennyvízvezetékek és szerelvényeik felújítása, cseréje		K	amortizáció	0	90 000	200 000		Műszaki állapot szerinti felújítása. Az udvartéri iszap és szennyvíz vezetékek és szerelvényeik avult állapota miatt az üzembiztonságot veszélyeztetik, felújításuk szükséges.	Műszaki állapot szerinti felújítása. Az udvartéri iszap és szennyvíz vezetékek és szerelvényeik avult állapota miatt az üzembiztonságot veszélyeztetik, felújításuk szükséges.	
VI_14	Sulzer turbó fűvók felújítása		K	amortizáció	0	10 000	20 000		Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítás	Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítás	
VI_15	Szivattyúgépház építészeti gépészeti és elektromos felújítása.		K	amortizáció	15 000	0	0	Szivattyúgépház vezérlő helyiségének felújítása (klíma, építészeti felújítás, nyílászáró csere stb.). Elmaradása esetén romlik a telepi végátemelő szivattyúk rendelkezésre állása. Csökken az átemelhető szennyíz mennyisége. Romlik a szennyvíz szolgáltatás minősége. A szivattyúgépházban kialakítandó szivattyú átrakó (javításra váró és javított szivattyúk) hely kialakításához szükséges a hiddaruk felújítása. Megkönnyíti a többszáz kilós (Hidrostal F10K ~450kg) szivattyúk fel- és lerakódását a szállító járműről.			
VI_16	Homokfogó műtárgy építészeti, gépészeti és elektromos felújítása		K	amortizáció	8 000	125 000	100 000	Homokfogó műtárgy építészeti, gépészeti és elektromos felújítás tervezése,	Huber homokmosó és vezérlőszekrényének felújítása, cseréje. A homok koptató hatása miatt a berendezés teljesen leamortizálódott állapotban van. A homokmosó a gyári (3%) érték alatti szervesanyag tartalom helyett 30% fölötti szervesanyag tartalmú homokot bocsát ki, mely így nem helyezhető el hulladéklerakón! A beruházást követően a homok hasznosítható, így az ártalmatlanítási költsége nem 8150 Ft/tonna, hanem 1630Ft/tonna lesz. A gépi berendezés állapota már üzembiztonságot és életbiztonságot veszélyeztető és kiesése esetén a költségek exponenciálisan megugranak. Elmaradása esetén a teljes telep tekintetében számolni kell a homok errodáló hatásával, a homok által okozott dugulásokkal és a homok kitermelésének szükségességével. Ennek hatása megbecsülhetetlen, anyagi vonzata 100 mFt nagyságrendű éves szinten. Rendkívül sürgős a beruházás, 2020. évi üzleti tervben már számoltunk eredmény csökkentő hatást. Homokfogó híd elektromos rendszerének felújítása cseréje. Az elmaradása esetén romlik a híd rendelkezésre állása, romlik a homok eltávolítási hatásfoka. A technológiában megjelenő homok koptató hatása miatt növekszik a szivattyúk karbantartási költsége.Homokfogó műtárgy teljes rekonstrukciója A műtárgy 40 éves kitéve a szennyvíz és a környezet erőziós hatásának. Fő szerkezeti elemeinek életben tartása egyre többbe fog kerülni. A felújítások ellenére is romlik a műtárgy homok eltávolítási hatásfoka. A növekvő szennyvízterhelések idején (záporok), már most is látszik, hogy nem nyújtja a megfelelő homokeltávolítást. A technológiában megjelenő homok koptató hatása miatt növekszik a szivattyúk javítási költsége.		
VI_17	Zsiliprendszerek felújítása		K	amortizáció	0	20 000	40 000		Műszaki állapot szerinti felújítása. Az új biológiai tisztító egység részét képező, a szennyvíz kormányzását biztosító szerelvények és elzáró berendezések szükség szerinti felújítása, vagy cseréje.	Műszaki állapot szerinti felújítása. Az új biológiai tisztító egység részét képező, a szennyvíz kormányzását biztosító szerelvények és elzáró berendezések szükség szerinti felújítása, vagy cseréje.	
VI_18	Szennyvíztisztító telep intenzifikálása, kapacitás bővítés		K	amortizáció	0	8 000 000	0		A jelenlegi technológia kapacitása nem teszi lehetővé, hogy az ipari szennyvíz kibocsátók számának növekedése, Debrecen város és az ISPA-s települések lakosság szám emelkedése miatt a keletkező többlet szennyvíz tisztítás során keletkezett többlet szennyvíziszap keletkezése érdekében.		
VI_19	Iszapkezelés intenzifikálása, kapacitás bővítése		K	amortizáció	0	5 000 000	0		A jelenlegi technológia kapacitása nem teszi lehetővé, hogy az ipari szennyvíz kibocsátók számának növekedése, Debrecen város és az ISPA-s települések lakosság szám emelkedése miatt a keletkező többlet szennyvíz tisztítás során keletkezett többlet szennyvíziszap keletkezése érdekében.		
VI_20	Szennyvízvezetékek és szerelvényeik felújítása, cseréje		ISPA(K)	használati díj	0	90 000	200 000		Műszaki állapot szerinti felújítása. Az udvartéri iszap és szennyvíz vezetékek és szerelvényeik avult állapota miatt az üzembiztonságot veszélyeztetik, felújításuk szükséges.	Műszaki állapot szerinti felújítása. Az udvartéri iszap és szennyvíz vezetékek és szerelvényeik avult állapota miatt az üzembiztonságot veszélyeztetik, felújításuk szükséges.	



	Megnevezés	vízgáz engedély köteles-e a felújítás, cseréje	közmű, rendszerfügggetlen, működtető, ISPA	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás	2028-2037 műszaki indoklás	
VI_21	Utóülepítő medencék, iszaprecirkulációs aknák és gépészeti berendezéseik felújítása, cseréje		ISPA(K)	használati díj	3 000	17 500	0	A 6-os utóülepítő gépészeti felújítása. Kiesésével romlik a kibocsájtott szennyvíz minősége, mely bírságot von maga után.	Az iszaprecirkulációs aknák építészeti és gépészeti felújítása (csővezetékek, átfolyásmérők és gépészeti eszközök). Üzembiztonsági szempontból elengedhetetlen. Tisztított víz minőségére van hatással, az ülepítés hatékonysága egyenesen arányos a tisztított víz minőségével, az állapotromlás VTD növekedést eredményezhet illetve bírsággal lehet számolni, melynek költsége az állapot függvényében exponenciálisan emelkedik. A biológiai tisztító leállása esetén a heti bírság mértéke meghaladhatja a 20 MFt-ot. Az utóülepítő medencék komplett rekonstrukció felújítása, fő szerkezeti elemeinek cseréje. Karbantartás ellenére a medencék ki vannak téve a környezet és a szennyvíz eróziójának. Koruk és műszaki állapotuk miatt szükséges a felújításuk, cseréjük.		
VI_22	Szivattyúk és keverők felújítása, cseréje		ISPA(K)	használati díj	30 000	10 000	20 000	A 3-as rec. akna Grundfos S 1.80.200 szivattyúinak cseréje. Az eszközök üzembiztonságra gyakorolt negatív hatása megköveteli a cseréjüket.	Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítás	Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítás	
VI_23	Zsillip rendszerek felújítása		ISPA(K)	használati díj	0	20 000	0			A műszaki állapotuk szerinti felújítása	
VI_24	Gázhasznosítás műtárgyainak gépészeti elektromos és építészeti felújítása		ISPA(K)	használati díj	4 000	8 000	0	A gáztartály szerkezetének, gépészeti rendszerének felújítása, cseréje. Felújításának elmaradása esetén a korából fakadó korrózió miatt műszakilag nem megfelelő állapotban van meghibásodás várható. 1000 m3 biogáz tárolása eshet ki a rendszerből ami megfelel 2100 kW villamos-és 3000 kW hőenergiának.	A gáztartály szerkezetének, gépészeti rendszerének felújítása, cseréje. Felújításának elmaradása esetén a korából fakadó korrózió miatt műszakilag nem megfelelő állapotban van meghibásodás várható. 1000 m3 biogáz tárolása eshet ki a rendszerből ami megfelel 2100 kW villamos-és 3000 kW hőenergiának.	A gáztartály szerkezetének, gépészeti rendszerének felújítása, cseréje. Felújításának elmaradása esetén a korából fakadó korrózió miatt műszakilag nem megfelelő állapotban van meghibásodás várható. 1000 m3 biogáz tárolása eshet ki a rendszerből ami megfelel 2100 kW villamos-és 3000 kW hőenergiának.	
VI_25	4. sz Gázmotor felújítás		ISPA(K)	használati díj	0	70 000	120 000		Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítása a 4.számú gázmotornak	Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítása a 4.számú gázmotornak	
VI_26	AERZEN fűvók felújítása (ISPA)		ISPA(K)	használati díj	0	3 000	3 000		Energiahatékonysági pályázatot követően megmaradt 1db térfogatkiszorításos fűvó 8.000 üzemóránkénti felújítása üzemóra függvényében.	Energiahatékonysági pályázatot követően megmaradt 1db térfogatkiszorításos fűvó 8.000 üzemóránkénti felújítása üzemóra függvényében.	
VI_27	Nyomásfokozó iparivíz szivattúk felújítása, cseréje		ISPA(K)	használati díj	0	6 000	10 000		Műszaki állapotuknak megfelelő felújítás, csere	Műszaki állapotuknak megfelelő felújítás, csere	
VI_28	Irányítástechnikai számítógépek cseréje		ISPA(K)	használati díj	0	10 000	0		Az irányítástechnikai számítógépeink felújítása, cseréje üzembiztonsági szempontból elengedhetetlen.		
VI_29	Hach-Lange mérőműszerek cseréje (ISPA)		ISPA(K)	használati díj	5 000	10 000	20 000	Mérőműszerek cseréje. Üzembiztonságot veszélyeztető műszerek felújítása, cseréje. Megtérülési idővel nem jellemezhető, életciklusa végén lévő eszközök cseréjéről van szó. A tisztítandó szennyvíz szennyezőanyag tartalmának eltávolításához nélkülözhetetlen	Mérőműszerek cseréje. Üzembiztonságot veszélyeztető műszerek felújítása, cseréje. Megtérülési idővel nem jellemezhető, életciklusa végén lévő eszközök cseréjéről van szó. A tisztítandó szennyvíz szennyezőanyag tartalmának eltávolításához nélkülözhetetlen	Mérőműszerek cseréje. Üzembiztonságot veszélyeztető műszerek felújítása, cseréje. Megtérülési idővel nem jellemezhető, életciklusa végén lévő eszközök cseréjéről van szó. A tisztítandó szennyvíz szennyezőanyag tartalmának eltávolításához nélkülözhetetlen	
VI_30	Izapcentrifuga gépház elektromos, építészeti és gépészeti, felújítása cseréje		ISPA(K)	használati díj	0	401 000	70 000		Huber nyersiszapszűrő felújítása, cseréje. Az iszapvíztelenítő és sűrítő centrifugák jelenlegi iszapfeladó szivattyúinak cseréje utánállítható házas szivattyúra. Ezzel növelve a rendelkezésre állást és csökkentve a nagyjavítási költségeket. A víztelenítő és sűrítő centrifugák lecserélése. A centrifugák fő szerkezeti egységei a gondos karbantartás ellenére is elértek üzemidejük végére. Ahhoz, hogy a gépek új korukat megközelítő paraméterekkel üzemelhessenek felújításuk egyre több anyagi ráfordítást igényel. Kaeser EPC340-100 felújítása, cseréje. Elmaradása esetén csökken a HUBER nyersiszap szűrő rendelkezésre állása. Ezzel növekszik a fermentáló tornyok fizikai anyagokkal való szennyeződése, ami üzemzavarokhoz, a termelődő gáz mennyiségének csökkenéséhez és nagyobb arányú külső energia vásárláshoz vezet.	Huber nyersiszapszűrő cseréje. Az iszapvíztelenítő és sűrítő centrifugák jelenlegi Seepex szivattyúinak cseréje. Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítás	
VI_31	3-as és 4-es sz. Hiller tip. Izapcentrifuga felújítás		ISPA(K)	használati díj	22 000	0	0	Az iszapvíztelenítő és sűrítő centrifugák jelenlegi Seepex szivattyúinak cseréje utánállítható házas szivattyúra. Ezzel növelve a rendelkezésre állást és csökkentve a nagyjavítási költségeket. 3-as és 4-es iszapcentrifugák felújítása cseréje. A felújítás elmaradása esetén romlik a víztelenítés hatásfoka. Huber nyersiszapszűrő felújítása, cseréje.			
VI_32	Finomrács műtárgy építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, cseréje		ISPA(K)	használati díj	0	10 000	50 000		1-es és 2-es finomrács üzemóra szerinti felújítása.	2-es és 2-es MEVA finomrács lecserélése.	
VI_33	Biológia tisztítómű építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, cseréje		ISPA(K)	használati díj	7 500	47 000	0	2,4 biológiai tisztító blokkok levegőztető rendszerének gépészeti felújítása (levegőztető elemek cseréje)	Az 1-4 biológiai tisztítóblokk levegő ellátását biztosító rendszer elektromos és gépészeti felújítása. A felújítás elmaradása esetén romlik az oxigén beoldásának hatékonysága, csökken a biológiai tisztítás hatásfoka. Nő a környezetterhelési bírság mértéke. 1,3, 5,6,7,8 biológigia blokkok levegőztető rendszerének gépészeti felújítás (levegőztető elemek cseréje)		
VI_34	Izapvezetékek felújítása		ISPA(K)	használati díj	0	0	100 000			Izapvezetékek üzembiztonságot veszélyeztető állapotromlása esetére tervezett vezetékek felújítás illetve csere.	
VI_35	Szennyvíztisztításra tartalékkeret			amortizáció	2 500	715 975	75 400	A szennyvíztisztítással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A szennyvíztisztítással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A szennyvíztisztítással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	



Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																												
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				Debreceni Vízmű Zrt.					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																			
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Debreceni Vízmű Zrt.																								
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				közműves ivóvízellátás																								
A Vksztv.11.\$(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata																								
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-15130-1-001-00-02																								
Sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****																			
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei	igen	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	345 000	önkormányzati	2024	2027	közép		X																		
2.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei	igen	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	500 000	önkormányzati	2028	2037	hosszú						X														
3.	Vízelosztás tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	36 600	önkormányzati	2023	2023	rövid	X																			
4.	Vízelosztás tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása	igen	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 508 100	önkormányzati	2024	2027	közép		X																		
5.	Vízelosztás tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 900 000	önkormányzati	2028	2037	hosszú						X														
Összesen:				4 289 700																								
Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY																									
				I. ütem	36 600	13 800	22 800																					
				II. ütem	1 853 100	0	1 853 100																					
				III. ütem	2 400 000	0	2 400 000																					
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni																												
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód																												
*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel																												
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni																												

	Megnevezés	közmű, rendszerfüg getlen, működtető, ISPA	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás2024-2027 műszaki indoklás2024-2027 műszaki indoklás	2028-2076 műszaki indoklás
	Ivóvíz ágazat összesen:				36 600	1 853 100	2 400 000			
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei				0	345 000	500 000			
I_01	Kút fúrása, a tönkrement eltömedékelése	igen	K	önkormányzati	0	270 000	500 000	A kutak átlagéletkora 43 év. 7 db kút ment tönkre végérvényesen. Ezek megjavítása már nem lehetséges. z I. telep B2.számú. (HRSZ 19382/15, IV.telep: 25, 7; I.telep D3R, B2, D2, É6R, B1R. A vízellátás biztonságát, minőségét jelentősen befolyásolhatja. Több mint fele betétszűrős javításon már átesett további javítása nem lehetséges. Csak új kút fúrásával tartható fenn a kapacitás. A kiesett kutak termelés kiesését szükséges pótolni. A vízellátás biztonságát, minőségét jelentősen befolyásolhatja. A városban zajló nagyberuházások száma, ezért a tárolókapacitás növelése indokolt.		A kutak átlagéletkora 43 év. Évente 1-2 db végleg tönkremegy. Több mint fele betétszűrős javításon már átesett további javítása nem lehetséges. Csak új kút fúrásával tartható fenn a kapacitás. A kiesett kutak termelés kiesését szükséges pótolni. A vízellátás biztonságát, minőségét jelentősen befolyásolhatja.
I_02	Dízel üzemű aggregátor beszerzése		K	önkormányzati	0	65 000	0	IV-es telepekre telepre aggregátor beszerzése, csatlakozási pont kiépítése. Hálózati áramszünet idején üzembiztonság megőrzése miatt szükséges.		
I_03	Mobil, hordozható aggregátor beszerzés		K	önkormányzati	0	10 000	0	A térségi településeken történő tervezett vagy tervezetlen áramkimaradások idejére is biztosítva kell legyen a zavartalan ivóvíz szolgáltatás. A jelenleg rendelkezésre álló 1db aggregátorunk ( TR 14 KVA) teljesítménye nem elégséges egy vízműtelep üzembentartásához. Csak egy-egy búvárszivattyú vagy hálózati szivattyú üzemeltetését képes ellátni.A beszerezni kívánt TR-60 KVA robbanómotoros háromfázisú aggregátor egy KDI 3404TM meghajtómotorral rendelkezik.		
III	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények									
IV	Vízelosztás				36 600	1 508 100	1 900 000			
IV_01	Vízvezeték építése	K	igen	önkormányzati	36 600	400 000	1 000 000	Gerincvezetékek építése korszerű (KPE) anyagminőségből, valamint a hozzá tartozó bekötővezetékek, csomópontok és Tűzcsapleágázások szintén PE anyagminőségből.Homogén PE rendszer kialakítására törekedni, minél kevesebb perem és csavarkötés létesítése a kivitelezés során. Homogén rendszer esetén elektrofúziós idomok használata PE T-idom alkalmazásával. Bekötővezetékek esetében közterületi főelzáró beépítése kötelező. (Liliom utca 165 m tervezése és kivitelezése,(13,8 Mft) Vámospércsi út 143-149. sz.- 85 m) . A Kormorán utcában található 21 db ingatlan ivóvízellátása 290 m hosszú D110 PE gerincvezeték, 1 db NA100 tolózár és 2 db tűzcsap építésével biztosítható a Gerle utcai gerincvezetékéről történő lecsatlakozással.Tervezése, kivitelezése (22,8 Mft)	Debrecen város közigazgatási területén belüli, vízvezetékkel nem rendelkező, önkormányzati közterületeken gerinc vezetékek létesítése. Jégcsap utca 125 m 4 600 eFt. Az Ipari Parkok környezetében és a város egyéb, közmű vízvezetékkel nem rendelkező település részein élők igénylik a közüzemű vízellátást, az egyedi vízellátó berendezések által biztosított ivóvíz nem felel meg az előírásoknak. (Kormorán u., Nagymacs 0294/10 ingatlan ivóvízellátása 100 m, Kanyarsor utca 800 m, Határ úti ingatlanok 1750 m, Bellegelő kert 500 m, Gönczy Pál utca el nem látott szakasza végig a Lévai Béla utcáig 1 880 m, Sillye Gábor utca el nem látott szakasza végig a Lévai Béla utcáig 2 100 m, Szentgyörgyi Erdő sor 500 m, Várkapitány utca 575 m , Kiserdő utca Alsójózsal utcától kezdődő hiányzó szakasza 450 m, Jósa Miklós utca 100 m, Pelikán utca 430 m, KISMACS 65072 hrsz, NAGYMACS – Nagyhat utca 34-től 65 m, KISMACS 65113/2 hrsz 116 m, KISMACS 65113/4 hrsz)	Az Ipari Parkok környezetében és a város egyéb, közmű vízvezetékkel nem rendelkező település részein élők igénylik a közüzemű vízellátást, az egyedi vízellátó berendezések által biztosított ivóvíz nem felel meg az előírásoknak.
IV_02	Vízvezeték építés a Debrecen Déli Gazdasági Övezet	K	igen	önkormányzati	0	10 000	900 000	Vízvezeték építés a Debrecen Déli Gazdasági Övezet és új lakóterületek feltárásához NA500PE gerincvezeték építése Debrecen István-Bojta saroktól a DDGÖ ellátására ami a Tégláskerti övezet ellátását is biztosítani fogja. Tervezési munka	Vízvezeték építés a Debrecen Déli Gazdasági Övezet és új lakóterületek feltárásához NA500PE gerincvezeték építése Debrecen István-Bojta saroktól a DDGÖ ellátására ami a Tégláskerti övezet ellátását is biztosítani fogja. Kivteli munka	
IV_03	1 db nyomásfokozó létesítése	K	igen	önkormányzati	0	14 000	0	Debrecen- Pallag: Csúcsidőszakban a megnövekedett vízigényeket a jelenlegi alapnyomású hálózat nem képes ellátni, ezért szükséges a nyomásfokozó berendezés telepítése a 2022-es tervek alapján.		
IV_04	Hajdúsámszon-Sámsonkert és Martinka települések vízellátásának biztosítása a debreceni hálózatról	K	igen	önkormányzati	0	756 600	0	A 471.-es úti nyomásfokozó ellátása és a nyomásfokozón szükséges fejlesztések: 1.Sámsoni úti nyomásfokozó állomást megtápláló célvezeték kiépítése 3500 m hosszban (L2 vezeték) Ezen vezeték kiépítése tartós megoldást eredményez, hozzájárul a települések, településrészek további fejleszthetőségéhez, ennek a vezetékeknek a kiépítését a beruházásban prioritásban kezelendő, az alább vázolt nyomásfokozó ellátásának biztosításával szemben. 2.A Sámsoni úti nyomásfokozó állomást megtápláló, a 471. sz. főúton húzódó alapnyomású vezeték átépítetlen szakaszainak felbővítése egységesen d 225 PE-re, (érintett szakaszok: L, és L1) Ezen vezeték átépítése az ellátás biztonság nagymértékben növelhető, megvalósul a 2 oldali betáplálása a nyomásfokozóznak. Az L jelű vezetéken végrehajtandó kapacitásbővítés megvalósítását lassítja, hogy a 471.-es főút belterületi szakaszának a rekonstrukciója, illetve négysávosítása folyamatban van. A meglévő vezeték kiváltásra kerül, illetve a nyomvonala is változni fog, ezért ezen vezeték kapacitásbővítésének időbeli megvalósulását jelenleg prognosztizálni sem tudjuk.  A fent vázolt műszaki tartalommal kiépített rendszerrel 240 m3/h kiszolgálására, nyomásfokozására nyílik lehetőség. Lehetővé válik Méhészföld, Szikigyakor, Sámsonkert, Martinka és Hajdúsámson egyidejű ellátása. Érintett lakosság: 15.000 fő. A jelenlegi kapacitáson túl 6000 fő ellátására nyílik lehetőség. A nyomásfokozóban üzemelő 2 db nyomásfokozó szivattyú (melyek közül 1 db üzemel, 1 db melegtartalék) csupán 20 m3/óra többlet vízmennyiség kiszolgálását teszi lehetővé. Ez a sámsonkerti hálózat megtáplálásához nem elegendő. A kívánt vízmennyiség biztosításához a nyomásfokozó gépészeti fejlesztése szükséges.		
IV_05	Vízvezeték építés Olajfa lakópark-Jégvirág utca összekötése	K	igen	önkormányzati	0	7 500	0	Debrecen Olajfa lakópark-Jégvirág utca összekötése, vízbiztonság és vízminőség javításának céljából. Felhasználói panaszok csökkentése céljából amely vízminőségi és ellátásbeli egyaránt. Gerincvezeték építés NA160PE anyagminőségből 90-100fm hosszban+2db csomópont kialakítása(300/160, 160/110PE T-idomok, Multi-Joint kötésekkel, elektrofúziós idomokkal).		
IV_06	Körvezeték kialakítása (Debrecen-Józsa-Pallag-Kismacs-Nagymacs-Ondód-Bánk-Szepes)	K	igen	önkormányzati	0	310 000	0	1.Debrecen-Józsa, 2.Pallag,3.Kismacs-Nagymacs, 4.Ondód, 5.Bánk, 6. Szepes Közüzemi gerincvezeték végvezetékeinek összekötése, körvezetékek kialakítása. Gerincvezeték dimenziók NA80-200-as, anyagminőség A.C.ny-KM-Pvc,PE,Acél,Öv. Végvezetékek megszüntetése a vízminőség biztonságát javítja-megtartja, valamint üzemeltetési biztonságot és felhasználói elégedettséget növeli.		
IV_07	Debrecen Kassai út Főnix csarnokkal szemben lakóépületek ellátásának biztosítása D110 PE gerincvezeték kiépítése, bekötővezetékek átépítése.	K	igen	önkormányzati	0	10 000	0	250 m hosszban, D110 PE ivóvíz gerincvezeték építése.		

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Debreceni Vízmű Zrt.					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató *</u>															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Debreceni Vízmű Zrt.																				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás																				
A Vksztv.11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata																				
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-15130-1-001-00-00																				
Sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****																
				(eFt)		Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Szennyvízelvezetés	igen	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	4 300	önkormányzati	2023	2023	rövid	X																
2.	Szennyvízelvezetés		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	8 000	ISPA használati díj	2023	2023	rövid	X																
3.	Szennyvízelvezetés	igen	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	12 018 224	önkormányzati	2024	2027	közép				X													
4.	Szennyvízelvezetés	igen	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 320 000	önkormányzati	2028	2037	hosszú												X					
5.	Szennyvíztisztítás		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	0	önkormányzati	2023	2023	rövid	X																
6.	Szennyvíztisztítás		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	16 000	ISPA használati díj	2023	2023	rövid	X																
7.	Szennyvíztisztítás		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	12 500	önkormányzati	2024	2027	közép				X													
8.	Szennyvíztisztítás		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	40 000	ISPA használati díj	2024	2027	közép				X													
9.	Szennyvíztisztítás		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	20 000	önkormányzati	2028	2037	hosszú												X					
10.	Szennyvíztisztítás		Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	75 000	ISPA használati díj	2028	2037	hosszú												X					
11.																									
12.																									
Összesen				13 514 024																					
Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY																						
I. ütem	28 300	28 300	0																						
II. ütem	12 070 724	12 070 724	0																						
III. ütem	1 415 000	1 415 000	0																						
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni																									
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód																									
*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel																									
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni																									

	Megnevezés	közmű, rendszerfüg getlen, működtető, ISPA	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Forrás	2023 eFt	2024-2027 eFt	2028-2037 eFt	2023 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2024-2027 műszaki indoklás2024-2027 műszaki indoklás2024-2027 műszaki indoklás	2028-2076 műszaki indoklás
	Szennyvíz ágazat összesen:				212 800	12 070 724	1 415 000			
V	Szennyvízelvezetés				196 800	12 018 224	1 320 000			
V_01	Szennyvízcsatorna hálózat bővítése	K	igen	önkormányzati	4 300	11 833 224	1 250 000	A szennyvízhálózati rendszer bővítése vízbázisvédelmi szempontokból és a lakosság életfeltételeinek magasabb színvonalú biztosítása érdekében indokolt. Jelenleg több,mint 3 hét a szennyvízszállítási szolgáltatásra történő várakozás.Debrecen város közigazgatási területén belüli,szennyvízcsatornával nem rendelkező, önkormányzati közterületeken szennyvízcsatorna gerinc és bekötő vezetékek létesítése. (Vámospércsi út 143-149. 85 m)	A szennyvízhálózati rendszer bővítése vízbázisvédelmi szempontokból és a lakosság életfeltételeinek magasabb színvonalú biztosítása érdekében indokolt. Jelenleg több,mint 3 hét a szennyvízszállítási szolgáltatásra történő várakozás.Debrecen város közigazgatási területén belüli,szennyvízcsatornával nem rendelkező, önkormányzati közterületeken szennyvízcsatorna gerinc és bekötő vezetékek létesítése. Szabó L. u. 19356 hrsz-ú ingatlan mellett található további hat hasonlóan szennyvízelvezetéssel nem rendelkező ingatlanok szennyvízelvezetése . A város jelenleg ellátatlan területein a közüzemi szennyvízcsatornák kiépítése, a környezet kímélése, vízbázisok védelme és a területen élők komfortos életminőség megvalósítása érdekében. Szennyvízhálózatba eddig be nem kapcsolt területeken új hálózat kiépítése. (Jégvirág utca 40., 42. és 44. számú ingatlana, Pacikert utca 1420 m, Bezerédi utca, Király és Harsona u. 950 m, Nagymacs 0294/10 ingatlan szennyvízelvezetése, Kanyarsor utca 280 m, Határ úti ingatlanok 1350 m, Határ úti ingatlanok 1350 m, Gönczy Pál utca el nem látott szakasza végig a Lévai Béla utcáig 1 880 m, Sillye gábor utca el nem látott szakasza végig a Lévai Béla utcáig 2 100 m, Szentgyörgyi Erdő sor 500 m, Csukáséri út (Alsójózsai és Szordasi utcák között) 473 m, Várkapitány utca 575 m, Kastély utca Telek és Március 15. utcák közti szakasz 330 m).	A város jelenleg ellátatlan területein a közüzemi szennyvízcsatornák kiépítése, a környezet kímélése, vízbázisok védelme és a területen élők komfortos életminőség megvalósítása érdekében. Szennyvízhálózatba eddig be nem kapcsolt területeken új hálózat kiépítése.
V_02	Tartalék szivattyúk beszerzése	R	nem	önkormányzati	0	30 000	50 000		Hidrostal, Flygt, Grundfos, Jung és egyéb száraz és nedves aknás, valamint kis átemelők és zsompszivattyúk, az energiahatékonysági pályázatból kimaradt átemelőkhöz tartalék szivattyúk beszerzése. A szivattyúk üzemeltetéséből származó kopások és elhasználódások miatt bekövetkező rendkívüli meghibásodások helyreállítása nem minden esetben gazdaságos, illetve a gépek életkora miatt nem mindig tudnak biztosítani a gyártók alkatrészt A felújítási folyamatok elindítása előtt a szivattyú energiahatékonyságát vizsgáljuk. A gyártók által alkalmazott technológiai fejlesztések energiahatékonyabb üzemelést tesznek lehetővé. A pótlásra javasolt berendezések kiváltási és beszerzési folyamata a gyártói kapacitások szűkülése miatt 3-6 hónap.	Az energiahatékonysági pályázatból kimaradt átemelőkhöz tartalék szivattyúk beszerzése.
V_03	Zsiliptolózár beépítése szennyvízátemelőbe érkező gravitációs vezeték lezárásához	K	nem	önkormányzat	0	10 000	20 000		Az átemelőkre érkező gravitációs szakaszok lezárására telepítendő zsiliptolózár, amely megléte alapvető követelmény az akna tisztításához.	Az átemelőkre érkező gravitációs szakaszok lezárására telepítendő zsiliptolózár, amely megléte alapvető követelmény az akna tisztításához.
V_04	Tartalék szivattyúk és hajtómű beszerzése	ISPA/R	nem	ISPA használati díj	8 000	0	0	Isipa beruházásban kivitelezett Mikepércsi úti és Nagybánya utcai átemelőkhöz tartalék szivattyú és hajtóműbeszerzése.		
V_05	1 db szennyvíz átemelőakna és 1 db szennyvíz nyomótávvezeték létesítése	K	igen	önkormányzat	0	95 000	0		Jelenleg 2 átemelőt üzemeltetünk,amiből a Nr 1 lakóparkira még nem érkezik szennyvíz. A Mezőgazdász utcai végátemelőnek most zajlik a gépészeti rekonstrukciós pályázata. A szóban forgó átemelő és nyomóvezeték a létesítendő Velodomhoz kapcsolódik. Debrecen-Pallag meglévő szennyvíz átemelő berendezés a megnövekedett kibocsátott szennyvíz mennyiséget csúcsidőszakban nem képes a szennyvíz nyomóvezetékén a befogadóig eljuttatni. A kapacitás bővítése új szennyvíz átemelő akna és új szennyvíz nyomótávvezeték létesítésével biztosítható( 550 m). <b>Kívitali munkák végzése.</b>	
V_06	A debreceni kisátemelők bejelző rendszerének kiépítése.	K	nem	önkormányzat	0	50 000	0		Water Scope bejelző rendszer kiépítésével üzembiztosabbá válik a kisátemelők működése. Gyorsabb beavatkozást és folyamatos információ áramlást tesz lehetővé. A felesleges kivonulások megszűnnek, az üzemeltetési költségek csökkennek.	
V_07	Szennyvíz gerinccsatorna építése Debrecen, Csárda utcában	K	igen	önkormányzati	184 500			2022. évről áthúzódó munka. D200 KG-PVC gerincvezeték építése 620 m hosszban, valamint 40 db házi bekötés építése, valamint szennyvíz nyomóvezeték és szennyvíz átemelő építése.		
VI	Szennyvíztisztítás				16 000	52 500	95 000			

VI_01	Tartalék szivattyúk, keverők beszerzése ISPA	R	nem	ISPA használati díj	6 000	10 000	25 000	a.) Kigázosító medencébe 1 db. Flygt 4650 keverő szükséges. Ebből a keverőből meghibásodás esetén nem áll rendelkezésre tartalék. A javítási idő 6-8 hét a kiszerezéstől az újbóli beüzemelésig. A homogenizáló-kigázosító műtárgyban ezzel nincs kigázosítás és keverés, aminek következtében emelkednek a víztelenítő centrifugákkal kapcsolatos költségek. b.) A kevertiszap tartályban 1 db. Wilo EMU TR 22.95 keverő beszerzése. Ennek a keverőnek a meghibásodása esetén nem áll rendelkezésre tartalék és hosszú a javítási idő (6-8hét). Elmaradása esetén romlik a fermentálás hatásfoka. Emelkedik az iszapfeladó szivattyúk karbantartási költsége. c.) 3-as rothasztó toronyhoz tartalék keverő motor beszerzése. A tartalék hiányában csökken a 3-as fermentáló torony rendelkezésre állása, valamint a a biogáz- és hulladékhasznosítás mértéke erőteljesen csökken, aminek következtében növekszik a telep üzemeltetésére fordítandó villamosenergia költsége. Amennyiben a meghibásodás jellege és/vagy a gépek életkora okán a gazdaságos felújítás nem lehetséges az alapanyaghiány okozta gyártási volumen csökkenése miatt a pótlási folyamat 3 - 5 hónapot is igénybe vehet.	Szükséges a tartalékszivattyúk beszerzése a biztonságos üzemállapot fenntartása végett.	Szükséges a tartalékszivattyúk beszerzése a biztonságos üzemállapot fenntartása végett.
VI_02	Tartalék szivattyúk, keverők beszerzése	R	nem	önkormányzat	0	12 500	20 000	A Homkfogó műtárgy hídján lévő zagyszivattyúkhöz tartaléknak 1 db. Hidrostral D04U-LMN4 és a műtárgyhoz tartozó csurgalékaknában tartaléknak 1 db. Hidrostral D03U-LHN3 szivattyú szükséges. Tartalék hiányában romlik a homok eltávolítási hatásfok, ami a technológia többi szivattyújának üzembiztonságát veszélyezteti. A gyártási folyamatok lelassulásának okán a beszállítók által megadott teljesítési határidők több hónaposra nyúltak, a gépek pótlása nehézkes.		Szükséges a tartalékszivattyúk beszerzése a biztonságos üzemállapot fenntartása végett.
VI_03	Mérőműszerek beszerzése a technológiai folyamatok optimalizálására.	ISPA/R	nem	ISPA használati díj	10 000	30 000	50 000	Jelentős villamoseneriga megtakarítás érhető el a levegőztető rendszer megfelelő vezérlésével. Az ammónia mérésével, csak annyi levegő kerül bejuttatásra, amennyire szükség van a nitrifikációhoz. Lehetővé válik a terhelés arányos villamos energia felhasználás. A villamos energia megtakarítás évente 5-7 MFt (500 kWh/nap*35Ft/kWh*365 nap=6,4 mFt) Ha eladási árral számolunk, mert több áramot termelünk, mint amit felhasználunk, akkor (500 kWh/nap*13,075 Ft/kWh*365 nap= 2,4 mFt többlet árbevétel)	Az egyes folyamatok műszeres mérésekkel történő optimalizációjával költségmegtakarítás és hatékonyság javulást érünk el.	Az egyes folyamatok műszeres mérésekkel történő optimalizációjával költségmegtakarítás és hatékonyság javulást érünk el.